

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
02/01/2024

SAYI: B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	287*287*533 F5 TORBA FİLTRE	1 ADET	
2	287*287*635 F5 TORBA FİLTRE	9 ADET	
3	287*592*533 F5 TORBA FİLTRE	66 ADET	
4	592*440*635 F5 TORBA FİLTRE	6 ADET	
5	592*592*305 F5 TORBA FİLTRE	136 ADET	
6	592*592*380 F5 TORBA FİLTRE	51 ADET	
7	592*592*533 F5 TORBA FİLTRE	75 ADET	
8	592*592*635 F5 TORBA FİLTRE	8 ADET	
9	287*592*292 F9 MİNİ PLATE FİLTRE	50 ADET	
10	490*592*292 F9 MİNİ PLATE FİLTRE	16 ADET	
11	592*592*292 F9 MİNİ PLATE FİLTRE	106 ADET	
12	592*592*149 F9 MICROSEL FİLTRE	2 ADET	
13	592*592*292 H13 MİNİ PLATE FİLTRE	2 ADET	
14	287*592*292 KARBON FİLTRE	3 ADET	
15	287*592*635 F5 TORBA FİLTRE	33 ADET	
16	287*440*635 F5 TORBA FİLTRE	1 ADET	
17	287*592*305 F5 TORBA FİLTRE	48 ADET	
18	490*592*635 F5 TORBA FİLTRE	3 ADET	
19	592*490*130 F9 MICROSEL FİLTRE	3 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek		
	** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (AHMET YILDIZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20093		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL		

	EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİATİ RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 10/01/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ
KLİMA ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 - KAPSAM ve TANIMLAR:

a. Tanımlar:

İdare: Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'dir.

İş: Erciyes Üniversitesi Hastaneleri kullanılmak üzere listede belirtilen filtre temini işidir.

b. Kapsam

Bu teknik şartname Erciyes Üniversitesi Hastanelerine ait havalandırma sistemlerinde kullanılmak üzere çeşitli ölçülerdeki filtrelerin teknik özellikleri listesidir.

2 - FİLTRE ÇEŞİTLERİ:

- 2.1 Compact v filtreler (F9)
- 2.2 Compact filtre rijit (F9)
- 2.3 Minipilate panel filtreler (F9,F7,F5)
- 2.4 Torba filtre (F5,F6,F7)
- 2.5 Mikrosel filtre (F9)
- 2.6 Kaset Filtre (G4)
- 2.7 Karbon Filtre (F9)

3 - FİLTRE İSTEĞİ DÖKÜMÜ:

3.1 Ekli listede filtre ölçüleri ve sayıları belirtilmiştir.

4 - FİLTRELERDE ARANAN ÖZELLİKLER:

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1,2,3,4,5,6,7, 8,15,16,17,18	TORBA FİLTRE (F5,F6,F7)	- Torba filtreler standartlara uygun olmalıdır. - Torba filtre kasaları galvaniz sac olmalıdır. - Torba filtre verim ve boyutları kurumca belirlenen verim, boyutta olmalıdır. - Torba filtre cepleri ULTRASONİK kaynaklı olmalıdır. - Torba filtrelerin etiketlerinde teknik özellik ve boyutları yazılmalıdır. - Torba filtrelerin belgeli TÜV veya TÜRKAK AKREDİTE onay belgeli olmalı ve dosyada sunulmalıdır. - Torba filtreler (F5-F6-F7) EN 799 standardına uygun ispat belgesi olan EUROVENT sertifikalı olmalıdır. - Torba filtreler ekli listede belirtilen sınıflarda olmalıdır. - Torba filtreler sentetik materyallerden imal torbalardan meydana gelmiş, ayrıca cepleride sentetik materyalden çok kademeli filtre bezi kullanılmış olarak imal edilmiş olmalıdır. - Torba filtre cep yüzeyi sızdırmaz dikişlerle hava kanallarına ayrılmış, galvaniz sac çerçevesi korozyona dayanıklı, yüksek verimli ve patlamaya dayanıklı olmalıdır.

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ
KLİMA ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

9,10,11,13	MINİPLATE FİLTRE (F6,F7,F9)	• Compact V filtrelerin filtre Kasaları sert plastik veya PVC olmalıdır. • Compact V filtrelerin pileleri cam lifli yüksek verimli kâğıt olmalıdır. • Compact V filtrelerin sınıfları ekli listede belirtilen sınıflarda olmalıdır. • Compact V filtre verimlilikleri F9 için %80-95 olmalıdır. • Compact V filtrelerin teknik etiketleri ve değerleri yazılı olmalıdır. • Compact V Filtreler F9 için EN 779 standardına uygun ispat belgesi olan EUROVENT sertifikalı olmalıdır.
12,19	MİCROSEL FİLTRE (F7,F9)	• Compact rijit F9 ön filtre yüksek toz tutucu özelliğe sahip olmalıdır. • Compact rijit F9 ön filtre verimlilikleri %80-90 olmalıdır. • Compact rijit F9 ön filtre veri ve klasları EN 779 standartlarına uygun olmalıdır. • Compact rijit F9 ön filtre sert plastik veya PVC olmalıdır. • Compact rijit F9 ön filtre belirtilen ölçü ve ebatlarda olmalıdır. • Compact rijit F9 ön filtre iç süzücü materyali yüksek verimli glass-fiber F9 sınıfı kâğıttan imal edilmiş olmalıdır. • Compact rijit F9 ön filtre TÜV veya TÜRKAK AKREDİTE onay belgeli ve EUROVENT sertifikalı olmalıdır. Ayrıca bu belgeler dosyada sunulmalıdır.
	KASET FİLTRE (G4)	• Kaset filtreler standartlara uygun olmalıdır. • Kaset filtre kasaları galvaniz sac olmalıdır. • Kaset filtre verim ve boyutları kurumca belirlenen verim, boyutta olmalıdır. • Kaset filtrelerin etiketlerinde teknik özellik ve boyutları yazılmalıdır. • Kaset filtreler EN 799 standardına uygun ispat belgesi olan sertifikası olmalıdır. • Kaset filtreler Polyester materyallerden imal edilmiş olmalıdır.
14	KARBON FİLTRE (F9)	• V-KARBON KOMPAKT FİLTRE-Hava kalitesinin yüksek olduğu mekânlarda organik kokuların tutulması ve hassas filtrasyon amacıyla kullanılmaktadır. • İki sentetik filtre tabakasının arasına yerleştirilmiş aktif granül karbon parçacıkları sayesinde yüksek koku tutma kapasitesine sahiptir.

5 - SAĞLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

1. Tüm filtrelerin (kompakt v, kompakt rijit, minipilate panel, torba, kaset) ebatları ambalajlarında ve kutu üzerinde tek tek yazılı olacaktır.
2. Ekli listede (Klima Santralleri Filtre Listesi) Kaç Partide Teslim Edilecek stunda yazan zamana göre teslim edilecek.
3. Yüklenici firma ürünleri kurumun belirlediği yere filtre tipi ve ebatlarına göre ayrı ayrı paketleme yapılarak yine kurum sorumlularının gösterdiği yerlere hiçbir ücret talep etmeden istiflenecektir. Bu işlem tüm filtre teslimatlarda uygulanacaktır.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ
KLİMA ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

4. Filtrelerin fabrikasyon üretim yılı 2023 olacaktır.
5. Filtrelerin Teslimi doğrudan alım süreci başladığı tarihten 1 ay (30 gün) sonra teslim edilmesi gerekmektedir.
6. Firma taşıma esnasında oluşacak her türlü sorunlardan sorumludur. Tüm yükümlülük yüklenici firmaya aittir.
7. Kurumda araç girişleri sorunlu olduğundan malzemelerin nakliyesi yüklenici firma tarafından kamyonetle yapılması uygundur. Büyük araçların kuruma girişi sorun yaratmaktadır.
8. Nakliye işleri yapılırken yeterli sayıda eleman ve donanım bulundurulacak (palet, portif, vb.) boşaltma ve istifleme işlemi makul süre içinde (08:30-16:00) arasında bitirilecektir. Yüklenici nakliye işlerini yapanlardan boşaltma ve istifleme işlerini yapan elemanlardan direk sorumludur.