

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
04.01.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyat
1	SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU	1 YILLIK	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADA		
	BİLGİ İÇİN : İKRAM KOÇ 0352 207 66 66 Dahili : 10816		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FIRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 12/01/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adtesine mail gönderilmesini rica ederiz.





SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TEKNİK ŞARTNAME



- 1- Hastane Betonarme su deposu 400 m³1 ADET
- 2- 1. Isı merkezi önü Betonarme su deposu 800 m³1 ADET

- ▶ Yönetmeliğe göre su depoları 6 ayda bir temizlik ve dezenfekte yapılması gerekmektedir. Su deposu bakım hizmetleri mesai saatleri 08³⁰~17³⁰ (sekiz otuz – on yedi otuz) arasında idarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır.
- ▶ Dezenfekte işlemine başlamadan önce, depo içi ve çevresi için aydınlatma tertibatı kurulacak ve dezenfekte personeli tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacak.
- ▶ Depo içinde kalan su dalgıç pompa vasıtasıyla tahliye edilecek.
- ▶ Tek kullanımlık hijyen kıyafeti giyen dezenfekte personeli ip merdiven veya uygun merdiven ile depo içine girecek.
- ▶ Depo içinde fiziksel temizlik (çamur, balçık, kum, inşaat atıkları, vb. gibi maddelerin depo dışına çıkarılması) sağlanacak.
- ▶ 150 Bar veya üzeri basınçlı su kompresörü ile deponun tüm yüzeyleri fırçalanarak temizlenecek.
- ▶ Bu işlem sonunda depo şebeke suyu ile durulanacak.
- ▶ Deponun tüm yüzeyleri Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı içme ve kullanma suyuna karıştırılabilir dezenfektanlar ve kimyasallar ile dezenfekte edilecek.
- ▶ Dezenfekte işleminin bitiminden sonra deponuzun tüm yüzeyleri tekrar durulanacak hiçbir dezenfektan kalıntısı bırakılmayacak.
- ▶ Deponun temizlik ve dezenfekte işlemi sonlandıktan sonra deponun fiziki durumu ve yapılması gereken işlemler hakkında Müşteri Bilgilendirme Formu / Depo Temizlik Tutanağı tarafımıza verilecektir.
- ▶ Deponun temizlik yapılmadan önce ve sonrasına ait fotoğraflar istenilirse üniversite idaresine verilecektir.
- ▶ Verilecek hizmet içerisindeki işler; her türlü malzeme, taşımalar, işçilik, nakliye ve hamaliye, genel giderler dahil, KDV hariç olarak verilen fiyat teklifinde fiyata dahildir.
- ▶ Su depoları içerisinde çalışan yüklenici firma personelleri sigortalı olmalı, periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçmelidir. İSG kanununa uygun sağlık raporları bulunmalıdır.
- ▶ Yüklenici firma çalışma ve iş güvenliği kanunlarının gerektirdiği her tedbiri almak ve ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
- ▶ Yüklenici firmanın Ticaret Odasından alınma faaliyet belgesi olmalıdır.
- ▶ Yüklenicinin vergi yükümlülüğü / maliye kaydı bulunmalıdır.
- ▶ Yüklenici firma TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi Sunmalıdır.
- ▶ KASKİ Genel Müdürlüğünün Yüklenici firmaya vermiş olduğu su deposu dezenfeksiyon "Yetki Belgesi" olmalıdır.
- ▶ Temizlenmiş Depodan Mikrobiyolojik numune alınması ve analizinin yapılarak tarafımıza iletilmesi.


Mustafa MEŞELİ
Sıhhi Tesisat Teknisyeni


İkrâm KOÇ
Isı Merkezleri Birim Amiri