

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
05.01.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GAZ VAKUM ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	İDARE MALİ HAVA 4 PRİZİNİN MONTAJININ YAPILMASI	4 ADET	
2	İDARE MALİ 12 MM BAKIR BORUNUN KAYNAK İLE MONTAJININ YAPILMASI İŞİ (VANA MONTAJI DAHİL)	85 ADET	
3	İDARE MALİ 15 MM BAKIR BORUNUN KAYNAK İLE MONTAJININ YAPILMASI İŞİ (VANA MONTAJI DAHİL)	90 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (Abdurrahim NAR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20092		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.		
	**** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 11/01/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

ENDOSKOPİ ve BRONKOSKOPİ HAVA 4 TESİSATI MONTAJ İŞİ

SIRA NO	İŞ KALEMİNİN ADI ve KISA AÇIKLAMASI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTARI
1	İdare Malı Hava 4 Prizinin Montajının yapılması	ADET	4
2	İdare Malı 12 mm Bakır Borunun Kaynak ile Montajının Yapılması (Vana Montajı Dahil	METRE	85
3	İdare Malı 15 mm Bakır Borunun Kaynak ile Montajının Yapılması (Vana Montajı Dahil	METRE	90

Yalçın TOK
Teknisyen
Sicil No: 80302

Abdurrahim NAK
Makina Teknisyeri
41554
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ

ENDOSKOPİ VE BRONZKOPİ ÜNİTESİ MEDİKAL GAZ TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Medikal Hava 4 prizleri Endoskopi 1,2,4, EUS nolu odalarda 1' er adet olacak şekilde toplam 4 adet hava 4 prizi montajı direk tavana bağlantı yapılacaktır.
- 2- Tesisatın başlangıç noktası olan patoloji girişindeki bacaya 1 adet vana konulacaktır.
- 3- Yukarıda belirtilen Hava 4 tesisatı çekilecek olan odalara vana konulacaktır.
- 4- Endoskopi tesisatın geldiği tavana 1 adet vana konulacaktır.
- 5- Bronkoscopi ünitesinde bulunan dikey yoğun bakım ünitesindeki hava 4 prizlerine bağlantı yapılacak olup tavana 1 adet vana konulacaktır.
- 6- Hava 4 prizleri, 15 mm bakır boru, 12 mm bakır boru, vanalar ve fittings malzemeler hastanemiz tarafından karşılanacak olup işi alan firmaya **sadece işçilik ücreti ödenecektir.**
- 7- Tesisatı çekilen tavanlarda maksimum her 2.5 metrede bir kroşe konulacaktır.
- 8- Tesisat üzerinde yapılacak kaynak işlerinde yüklenici tarafından gerekli hassasiyet gösterilecek olup aksi takdirde verilen zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 9- Tesisat çekilecek poliklinik yoğunluğu ve ana tesisat çekilecek alanın yoğunluğu düşünülerek işlemlerin poliklinik çalışma saatleri dışında yada hafta sonu yapılması gerekmektedir.
- 10- Kaynak noktaları test edildikten sonra boyanacaktır.
- 11- İdare tarafından karşılanan malzemeler:
 - Hava 4 prizi 4 (adet)
 - 12 mm bakır boru, vana 4 (adet) ve fittings malzeme
 - 15 mm bakır boru, vana 3 (adet) ve fittings malzeme
- 12- Yapılacak olan tesisatla ilgili çizim ekte bulunmaktadır.
- 13- Yaklaşık maliyet birim cetveli ekte bulunmaktadır.

Yalçın TOK
Teknisyen
Sicil No: 80302

Abdullah NAR
Makina Teknikeri
4/15
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ

PATOLOJİ

E KORIDORU

ENDOSKOPİ- BRONOSKOPİ HAVA 4 TESİSATI

MA4 Ø15 mm L: 30MT

KANTİN

BRONKOSKOPİ POLİKLİNİĞİ

MA4 Ø12 mm L: 7MT

D KORIDORU

MA4 Ø15 mm L: 60MT

MA4 Ø12 mm
L: 5MT

MA4 Ø12 mm
L: 12MT

ENDOSKOPİ

MA4 Ø12 mm
L: 8MT

MA4 Ø12 mm
L: 7MT

MA4 Ø12 mm
L: 5MT

MA4 Ø12 mm
L: 8MT

MA4 Ø12 mm
L: 8MT

MA4 Ø12 mm
L: 10MT

GÜVENLİK
NOKTASI

Yalçın TOK
Tehnişyen
Sicil No: 00302

Abdurrahim NAK
Makina Perakendesi
4/5/15
ERİ SAĞLIK YATIRILAMA MERKEZİ