

NOT: Teklif mektuplarının en geç **11/01/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

## **6 KG SIKARAK TETİKLEMELİ SIVI YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

### **1. İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER:**

- 1.1 6kg lık sıvı yangın söndürme cihazının söndürme kapasitesi 21 A 183 B olacaktır
- 1.2 İçindeki sıvı söndürücünün 21 A ve 183 B yi söndürdüğüyle ilgili belgesi olacaktır.
- 1.3 Cihaz sıkarak tetiklemeli sürekli basınçlı olacaktır cihazın üzerinde dolu ve boş olduğu gösteren Mekanik manometre sayesinde anlaşılacaktır.
- 1.4 Çalışma şekli sıkarak tetiklenmesi ile devreye girecek şekilde olacaktır.
- 1.5 Yangın Söndürücüler -0,+60 °C arasında en verimli şekilde çalışabilecek özellikte olacaktır.
- 1.6 Her bir yangın söndürücü kutulu vaziyette, duvar monte aparatı ile teslim edilecektir.
- 1.7 Sıvı söndürücülü yangın söndürme cihazı çevreye dost, insan sağlığına ve ozona zararı olmayan yangın söndürme cihazı sınıfında olmalıdır.
- 1.8 Satın alınacak yangın söndürücüler dünya standardı olan EN – 3 -3, EN 3-6, EN 3-7, EN 3-8 standartlarına sahip olup ayrıca tüm ürünlerde CE ve wheelmark belgesi olacaktır. Ayrıca ürünün Material Safety Data Sheet 'leri ürünle birlikte verilecektir.
- 1.9 Özel Dizayn Çok delikli nozulu sayesinde yanan madde üzerinde yeterli yoğunlukta yayılma sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
- 1.10 Tüplerin paslanmayı önlemek için iç yüzeyi plastik kaplamalı olmalıdır.
- 1.11 Tüpün içerisindeki sıvı elektriği iletmeyen özellikte olmalı ve bunu belgelemelidir.
- 1.12 Cihazın çalışma süresi 30 saniye olacaktır.
- 1.13 Cihazın hortum uzunluğu 0.50 mt olacaktır.
- 1.14 Cihazın ebatları yükseklik:520mm genişlik:280mm derinlik:185mm olacaktır.
- 1.15 Cihazın silindir çapı:170 mm olacaktır.
- 1.16 Cihazın toplam ağırlığı 10.5 kg olacaktır.
- 1.17 Cihazın içerisindeki sıvının 21 A ve 183 B yi söndürme kapasitesi belgesi olacaktır
- 1.18 Cihazın Yenileme süresi 4 yıl olacaktır.4 Yıl sonunda satıcı firma yenisi ile değiştirecektir.
- 1.19 Cihazı satacak olan firmanın Ana Distribütörden Satış Yetki Belgesi ve Bölge Bayii Belgesi Olacaktır.

Organizasyon ve Araştırma Merkezi  
ve Acil Durum Yönetim Birimi  
İsmet ESKİTAŞ