

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
15.01.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GAZ VAKUM ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	REGÜLATÖR SİSTEMİ TEMİN VE MONTAJI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi İçin : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (Abdurrahim NAR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20092		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		


NOT: Teklif mektuplarının en geç 24/01/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

28.12.2023

ÇOCUK HASTANESİ REGÜLATÖR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yedek oksijen hattından gelen basıncı düşürebilmek ve basınç ayarlarını yapabilecek özellikte olmalıdır.
- 2- Gaz basıncını hastanenin istediği ayarda yapılabilmeli ve sabit çalıştırabilecek özellikte olmalıdır.
- 3- Basınç düşürücü mevcut sisteme uygun olmalıdır.
- 4- Basınç düşürücü regülatörün kapasitesi 840 m3/h olmalıdır.
- 5- Basınç düşürücü regülatör sistemi by-pas vanaları ve hareketli rekorları olmalıdır.
- 6- Regülatörün arızalanması durumunda oksijeni kesmeden montajı hızlı ve kolay olmalıdır.
- 7- Regülatör sistemi ile duvar arasında 84x66 ölçülerinde olmalıdır. Sac Panel Elektro Statik Toz Boya ile Boyanmış olması gerekmektedir.
- 8- Fiyat teklifi verecek firmalar montajı dahil fiyat verecek olup çalışır durumda teslim edecektir.
- 9- İmalatçı firmalar CE kalite belgeli olmalıdır.
- 10- İmalatçı firmaların TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

Yalçın TOK
Teknisyen
Sicil No: 80302


Abdurrahim NAR
Makina Teknikeri
41525

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ