

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
22.01.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **GAZ VAKUM ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	LİKİT OKSİJEN GAZI	100.000 KG	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (Abdurrahim NAR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20092		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.		
	**** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **23/01/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

17.01.2024

TIBBİ GAZLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Bu teknik şartname Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin ihtiyacı için satın alınacak tıbbi gazların teknik özelliklerini, genel özelliklerini, sevkiyat, eğitim, denetim, muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLERİ:

İhale konusu tıbbi gazlar medikal amaçlı olup mevcut hastanelerimizin poliklinik, servis, ameliyathane, laboratuvar ve araştırma merkezleri ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

3. GENEL ÖZELLİKLER

3.1 İstekliler Üretici ise Medikal Gaz Üretim, Dolum, Depolama, Dağıtım ile ilgili mevzuat gereğince Sağlık Bakanlığı ve /veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Medikal Gaz Üretim, Dolum, Depolama, Dağıtım İzin Belgelerinin tamamı, istekli üretici değil bayi ise Yetkili Satıcı Belgesinin yanı sıra ilgili Mevzuat gereğince İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Medikal Gaz Depolama Dağıtım İzin Belgesi ve bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal amaçlı Gaz Üretim ve Gaz Dolum İzin belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır.

Medikal Gaz İmalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığınca verilmiş bulunan Üretici veya Yetkili Satıcıya ait Mesul Müdürlük belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.

3.2 Yüklenici firma, medikal gazların yıllık üretim kapasitesini ihale komisyonuna bir rapor ile belgelendirmelidir.

3.3 Tıbbi gazlarına ait veya bayisi olduğu firmanın dolum izin belgesi ve üretim müsaade belgesi bayilik sözleşmesinin bir nüshası ile birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.

4. SEVKİYAT

4.1 İhtiyaç Birim Sorumlusu tarafından belirlenerek acil durumlarda telefon ile aciliyet gerektirmeyen durumlarda faks veya mail yoluyla yüklenici firmaya bildirecektir.

4.2 İstenilen gazlar talepten itibaren en geç 24 saat içinde temin edilerek hizmet aksamasına mahal vermeden ilgili birime sevk edilmiş olacaktır.

4.3 Talep edilen gazlar hafta içi, hafta sonu, bayram ve resmi tatil günlerinde de (yılın 365 günü) temin edilerek sevkiyatı yapılacaktır..

4.4 Yüklenici firma gazları her sevkiyat için düzenlenmiş analiz sertifikası ile beraber getirecektir.

4.5 Sevkiyat kampus içi yapılırken Bakanlık tarafından lisansı alınmış T9 ve diğer lisansı alınmış belgeler ihale öncesi istenildiğinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. Sevkiyat yönetmelikte belirtilen uygun araçlar ile yapılacaktır. Sözleşme imzalanan firmalar, sevkiyatı yapan araçlarının herhangi bir bölgesinde yağ sızıntısı olmamasına, sevkiyat araçlarının standartlara uygunluğuna hassasiyetle önem gösterecektir. Yağ kaçağı olan ve standartlara uygun olmayan araçlarla tüp ve likit oksijen sevkiyatı yapan firmaların sevkiyatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4.6 Dolum amaçlı tankerle birlikte yüklenici firma tarafından gönderilen personelin yeterliliğinden, gerekli olan eğitimlerinin verilmesinden ve dolum esnasında meydana gelebilecek muhtemel aksaklıklardan, maddi hasarlardan ilgili firma sorumlu olacaktır.

4.7 İstenilen likit oksijen miktarları eksiksiz olarak gönderilecektir. Hastanemize gelen likit oksijen tankerleri dolu olarak gelecek, başka bir yere verilerek yarım vaziyetteki tankerdeki kalan likit oksijen sevkiyatı kabul edilmeyecektir. Yüklenici firma dolum, tartı ve boşaltma işlemlerini hastanemizin yoğunluğu dikkate alınarak mesai saatleri dışında (hafta içi 17:00- 21:00 saatleri arasında, hafta

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 – KAYSERİ

Tel : (0) 352 437 92 03 / 20094

Fax : (0) 352 437 52 88

e-mail :

tfn@erciyes.edu.tr

Dök No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -

sonları veya resmi tatillerde 08:00- 21:00 saatleri arasında) tamamlanabilecek şekilde sevkiyatlarını ayarlayacaktır.

5. MUAYENE VE KABUL

5-1 Her bir tıbbi gaz için %100 göz muayenesi uygulanacaktır.

5.2 Likit oksijen getiren araç hastane idaresinin belirlediği bir kantara girecektir. Oksijen aktarımı tamamlandıktan sonra tekrar aynı kantardan aldığı belgedeki fark likit oksijen gaz miktarı olarak kabul edilecektir.

5.3 Likit oksijen aktarımında kullanılan aparatlardan likit oksijen kaçağı olmayacaktır.

6. BAKIM ONARIM

6.1 Yüklenici firma; Hastanemiz Çocuk Hastanesi bölgesine 1 adet 20.000 kg. kapasiteli kriyojenik tank ve (2 adet) 10.000 kg.lık veya 2 (adet) 20.000 kg.lık (Gevher Nesibe Hastanesi) kapasiteli kriyojenik tankı, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, 5 (beş) iş günü içerisinde gerekli bağlantıları yaparak, çalışır vaziyette teslim edecektir.

6.2 Hastanemiz bünyesinde kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından kurulacak olan yürürlükteki standartlara uygun olarak imal edilmiş olan kriyojenik tankların periyodik kontrollerinin "İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ " göre (TS EN ISO 21009-2) uygun olarak yapıldığına dair periyodik kontrol raporlarının tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yüklenici firma kriyojenik likit oksijen tanklarının bakımlarını ve onarımlarını sözleşme bitiş tarihine kadar, ücretsiz olarak 6 (altı) aylık periyotlarla kapsamlı bir şekilde yapacak ve bu bakım işlemini belgelendirecektir. Yüklenici firmaya ait tankların bakım ve onarımları esnasında kullanıcı hatası ve fiziki darbelerden (üzerine parça düşmesi, sabotaj gibi) durumlarda hastanemiz tarafından, diğer türlü kullanım ömrüne bağlı vana, manometre arızaları ve evaporatörde meydana gelebilecek donma ve tıkanıklığın açılması işlemi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

7. EĞİTİM

Medikal gazlar hakkında yüklenici firma, ilgili hastanemiz personeline ücretsiz olarak eğitim verecek ve bunu sertifikalandıracaktır.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1 Sevkiyat esnasında yüklenici firma İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanabilmesi için, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun yürürlükteki yasal mevzuat hükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu kapsamda sevkiyat esnasında tüm tehlikeleri belirlemek, gerekli her türlü önlemi almak, her türlü araç gereci hazır ve eksiksiz bulundurmak ayrıca çalışanlarına yapılan işin tehlikelerine uygun kişisel koruyucu donanımları vermek ve kullandırmakla yükümlü olacaktır. Dolum esnasında firmanın almadığı tedbirlerden kaynaklanan çalışanların veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

8.2 YÜKLENİCİ çalıştırdığı her işçi için özlük dosyası düzenler. YÜKLENİCİ bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanında İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak, istendiğinde İDARE 'ye ve yetkili mercilere göstermekle yükümlüdür.

8.3 Yüklenici firmalar, İDARE' ye ait işyerlerinde çalıştığı süre içerisinde çalışanların yasal mevzuata ve İDARE tarafından verilen talimatlara uygun olarak çalışmasını sağlamak ve sürekli kontrol etmek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve gerekli ise Diğer Sağlık Personeli görevlendirmekle yükümlüdür. Özel riski bulunan işleri, yalnızca konunun uzmanı kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yaptıracaktır.

8.4 Yüklenici, işyerinde meydana gelecek iş kazasını, derhal İDARE 'ye kazadan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya bildirir, formun bir örneği ayrıca İDARE 'ye de gönderilir.

8.5 İşçilerin işe alınması, işten çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler, iş kazaları sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorta prim sorunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı ile ilgili tüm sorumluluklar YÜKLENİCİ 'ye ait olup bu konuda İDARE taraf ve muhatap değildir.

8.6 Yüklenicinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamasından dolayı İDARE' yi, diğer yüklenici firmaları veya 3.kişileri herhangi bir zarara uğratmaları halinde doğacak her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluklar Yükleniciye ait olup İDARE' ye yansıyacak mali sonuçlar YÜKLENİCİ 'ye rücu ettirilir.

8.7 İdare tarafından yüklenicinin önlemlere riayet etmediği fotoğraf, tutanak ve /veya İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu kararı ile tespit edilebilir. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin her birine aykırılık için ayrı ayrı Yüklenici hakkında tutanaklar tutularak ilgili bakanlığa bildirilir.

8.8 Hastanemiz sınırları içerisinde Yüklenicinin yürüttüğü işin yasal mevzuata uygun olmaması durumunda İDARE herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın gerekli tedbirler alınana kadar yüklenici firmanın faaliyetini durdurabilir.

8.9 Hastanemize getirilen likit oksijen gazının güvenlik bilgi formları her sevkiyatta Gaz-Vakum teknik personeline teslim edilecektir.

Abdurrahim NAR
Makine Teknikeri

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

Prof. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
ABD Öğretim Üyesi

Özcan ÖZYURT
Hastaneler Başmüdürü