

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
25.01.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	20 ADET	
2	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	10 ADET	
3	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	20 ADET	
4	BUZDOLABI DRAYER 13,5 GRAM	50 ADET	
5	BUZDOLABI DRAYER 20 GRAM	50 ADET	
6	BUZDOLABI SERVİS SİBOBU (siboplu bakır boru uzunluğu 7,5 cm)	50 ADET	
7	R134 A SOĞUTUCU GAZ	13,6 KG	
8	R22 SOĞUTUCU GAZ	68 KG	
9	R410 A SOĞUTUCU GAZ	56,5 KG	
10	FAN MOTORU	5 ADET	
11	FAN MOTORU	5 ADET	
12	BUZDOLABI AYDINLATMA LAMBASI (AMPUL)	50 ADET	
13	R 404 A SOĞUTUCU GAZ	54,5 KG	
14	BAKIR KAYNAK TELİ (L-CUP 2,0*500 MM CİHEN)	200 ADET	
15	R600 SOĞUTUCU GAZ	4,2 KG	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.		
	**** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20085		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		

F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **05/02/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ
KLİMA (SOĞUTMA) ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	Kompresör kapasitesi 1/4 HP olacak ve bakır sargılı motoru olacaktır. Kompresör r600 gazı ile uyumlu olmalıdır. CE belgeli olmalı ve 220-240 Volt enerji ile çalışmalıdır.
2	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	Kompresör kapasitesi 1/5 HP olacak ve bakır sargılı motoru olacaktır. Kompresör r600 gazı ile uyumlu olmalıdır. CE belgeli olmalı ve 220-240 Volt enerji ile çalışmalıdır.
3	BUZDOLABI KOMPRESÖRÜ (EKOWAT MOTOR)	Kompresör kapasitesi 1/8 HP olacak ve bakır sargılı motoru olacaktır. Kompresör r600 gazı ile uyumlu olmalıdır. CE belgeli olmalı ve 220-240 Volt enerji ile çalışmalıdır.
4	BUZDOLABI DRAYER	Drayer 13,5 gr olacaktır.
5	BUZDOLABI DRAYER	Drayer 20 gr olacaktır.
6	BUZDOLABI SERVİS SİBOBU	Bakır malzemeden imal 7,5 cm uzunluğunda ve 0,7 mm et kalınlığı olacaktır.
7	R134 SOĞUTUCU GAZ	Uygulanan basınç altında sıvılaşabilmeli ya da buharlaşabilmelidir. Düşüş güçlerde çalışabilmelidir. Buharlaşma sıcaklığı yüksek olmalıdır. Kimyasal olarak ayrışmamalı ya da yanmamalı, zehirli olmaması ve metallerle reaksiyona girmemesi gerekmektedir. Bir Tüp 13.62 KG olmalıdır.
8	R22 SOĞUTUCU GAZ	R22 gaz, konut ve ticari iklimlendirme, soğutma, soğutucular, oda iklimlendirme, nakliye soğutma ve diğer konfor serinletme ve soğutma uygulamaları dâhil çeşitli uygulamalarda kullanılmaya uygun olacak, Bir Tüp 13.6 KG olmalıdır.
9	R410 A SOĞUTUCU GAZ	R410A gazı, yüksek enerji verimliliği sayesinde daha az enerji tüketir ve bu da enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, daha düşük toksisite ve yanma riski sayesinde daha güvenlidir ve insan sağlığına daha az zararlıdır. , Bir Tüp 11.3 KG olmalıdır.
10	FAN MOTORU (65 WATT)	Ayaklı Fan Motoru 220-240 V 50-60 HZ 16 W OUT 65 W IN 1300 RPM Fan motoru ayaklı tipte olabilir, ısıtma veya soğutma işlemleri için kullanılma uygun olmalıdır.
11	FAN MOTORU (90 WATT)	Giriş Gücü(Watt): 90, Çıkış Gücü(Watt): 25, Devir/ Dakika: 1300, Hava Debisi m³/h: 1030, Akım Değeri: 0,7 Fan motoru ayaklı tipte olabilir, ısıtma veya soğutma işlemleri için kullanılma uygun olmalıdır.
12	BUZDOLABI AYDINLATMA AMPÜLÜ	Işık türü Akkor, Gücü 15 Watt, E-14 duyu uyumlu olmalıdır.
13	R404 A SOĞUTUCU GAZ	R404a sıfır ozon inceltme potansiyeli ile ASHRAE tarafından A1 sınıfına (en düşük toksiklik ve yanma seviyesi) alınan hemen hemen azeotropik bir HFC soğutucu karışımıdır. Bir Tüp 10.9 KG olmalıdır.
14	BAKIR KAYNAK TELİ	2*2*500 mm kesite sahip toplam 1 adet olacaktır.
15	R600 SOĞUTUCU GAZ	R600A Buzdolabı Gazı - Mini Buzdolabı, Ev tipi buzdolapları ve Minibar buzdolaplarında gaz olarak kullanılmalıdır. R600A buzdolabı gazının ağırlığı 400 ila 1000 gr. aralığında olmalıdır. Bir tüp takribi 420 gr, 750 ml.

Ertuğrul TÜRKMEN
Elektrik Teknikeri

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi