

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
22.02.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacim DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	GEVHER NESİBE HASTENESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ (F) ASANSÖRÜ BAKIM SÖZLEŞMELİ KUMANDA PANOSU VE İÇ DIŞ GÖSTERGE KASET BUTON SİSTEMİ YAPILMASI İŞİ		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.		
	**** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20085		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **26/02/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GEVHER NESİBE HASTANESİ BAKIM SÖZLEŞMELİ (F) ÖĞRETİM ÜYESİ ASANSÖRÜ KUMANDA PANOSU VE İÇ DİŞ GÖSTERGE KASET BUTON SİSTEMİ YAPILMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.0 İŞİN KONUSU :

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GEVHER NESİBE HASTANESİ (F) insan asansörü bakım sözleşmeli kumanda panosu iç kaset, dış kasetler ve diğer elektronik ekipmanlarının aşağıda verilen teknik özelliklere sahip şartnameye uygun bir şekilde temin edilip montajının yapılması

İş anahtar teslimi esasına göre yaptırılacaktır. Bu kapsamında temin edilecek ekipmanlar dahil tüm malzeme, işçilik, inşaat mühendislik, yüklenicilik hizmeti ve nakliye iş güvenliği steril ortamı sağlamak yükleniciye ait olacaktır.

Yüklenici, asansörlerin tesis edileceği binayı, asansörlerin tesis edileceği kuyu ve elektrik sistemini, yerinde detaylı ve kapsamlı olarak inceleyerek bahse konu iş hususunda kendini tamamen bilgi sahibi kılacak, mevcut durum, engeller vb. tüm bilgi, belge ve verileri toplayacak tüm gerekli bilgileri (ilgili standartları, riskler, beklenmedik olaylar ve işlerin ifasını etkileyebilecek diğer faktörler yönünden) edinmiş kabul edilecek ve teklifinde bunları dikkate alacaktır. **Yer gördü belgesi** olmayan firmaların teklifleri kabul olmayacaktır.

İlgili yada ve yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak teknik şartnamede belirtildiği üzere, asansörlerin tasarımı, projelendirilmesi, üretimi, testleri, nakliyesi, gümrükleme-ardiyesi, montajı ve servise hazır halde **yeşil etiket** alınarak teslim edilmesi bu şartname ile tanımlanmıştır

F ASANSÖRÜ

KUMANDA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİGENEL ÖZELLİKLER :

Miktar	1
Dil	TÜRKÇE
Pano Uygunluk Standartları	EN 81-1A3
Engelli Asansörü (EN 81-70)	VAR
Durak Sayısı	14
Grup Çalışma Modu	SİMPLEKS
Asansör Hızı (m/s)	1.6M/SN
Kumanda Tipi	TOPLAMALI BUTON

KUMANDA PANOSU :

Aşağıda belirtilen özellikleri sağlayacak tipte olacaktır.

Miktar	1
Şebeke Gerilimi	380VAC
Şebeke Tipi	ÜÇ FAZLI SİSTEM
Şebeke Nötr	VAR
Kontrol Ünitesi	TÜMLEŞİK
Tahrik Sistemi	ELEKTRİK
Makina Dairesi	MAK. DAİRESİ VAR
Elektrik Tahrik Tipi	VVVF
Makina Motor Tipi	ASENKRON DİŞLİLİ MAKİNA
Motor Gücü	14.KW
Motor Akımı (A)	50.00A
Motor Fan Voltajı	220VAC
Motor Voltajı	380 VAC
Motor Kablosu	EN AZ(5*6 LİK NHXMH)
Motor Kablosu Uzunluğu (M)	YER TESBİTİ İLE
Sürücü Tipi	TÜMLEŞİK
Sürücü Modeli	TÜMLEŞİK ASANSÖR KONTROL ÜNİ.
Fren Voltajı	190
Fren Voltaj Birimi	DC BESLEMELİ FREN SİSTEMİ
Fren Akımı (A)	1.00
Diyot Temini	FREN DİYOTU (2 ADET)
Seviye Yenileme Opsiyonu	YAPILACAK
Kuyu Bilgisi	MOTOR ENKODERİ (MEVCUTTA MOTOR ÜZERİNDE BULUNAN)
Katta Sinyali	YAPILACAK
UCM Durdurma Tertibatı	VAR
Kurtarma Yöntemi	AKTİF KURTARMA (UPS TEDARİĞİ EN AZ 3KW olacak)
Kapı Tipi	KAT VE KABİN KAPILARI OTOMATİK
Otomatik Kapı Tipi	DC MOTOR KONTROLLÜ
Otomatik Kapı Besleme Voltajı	220VAC FAZ + NÖTR

Revizyon Kutusu
Kapı Erken Açma Opsiyonu
ARCLIFT (İnternet Erişim Modülü)
Pano IP Standardı
G&Z Sesli Anons Sistemi
AREM

YAPILACAK(IBC)
YAPILACAK
YAPILACAK
IP20 (STANDART)
YAPILACAK (TÜMLEŞİK SİSTEMLERE UYGUN)
1 ADET

KABİN KASETİ (COP)

Miktar
COP Kapak Tipi
COP Kapak Renk Seçeneği
COP Gösterge Kartı
COP Buton Tipi
COP Buton LED Rengi
Kat Butonları
Alarm Butonu
Fan Butonu
Interkom Butonu
Kapı Kapat Butonu
Kapı Aç Butonu
Kimlik Etiketi
Acil Aydınlatma
Hoparlör
Telefon Kutusu + Telefon
Kart Okuyucu

1
ÖZEL BOY
STANDART SATİNE PASLANMAZ
DM.460 DOTMATRIX BEYAZ.
Q5-LENS.BR
YEŞİL
YAPILACAK(-1,0,1,2,3,4,5...12)
YAPILACAK
YAPILACAK
YAPILACAK
YAPILACAK
YAPILACAK
PLASTİK KİMLİK ETİKETİ
YAPILACAK
YAPILACAK
YAPILACAK
İDARE TARAFINDAN TEMİN

KAT KASETİ (LOP)

Miktar
LOP Tipi
LOP Modeli
LOP Kapak Renk Seçeneği
LOP Gösterge Kartı
LOP Buton Tipi
LOP Buton LED Rengi
1.Buton Yön Oku Tipi
2. Buton yön oku tipi

14
SIVA ÜSTÜ
SIVA ÜSTÜ ÇAĞIRMA BUTONLU
SL220.DM430
DM.430DOTMATRIX BEYAZ
Q5-LENS.BR
YEŞİL
YUKARI
AŞAĞI

KAPI ÜSTÜ GÖSTERGE (LIP)

Miktar
LIP Tipi
LIP Modeli
LIP Kapak Renk Seçeneği
LIP Gösterge Kartı

14
SIVA ÜSTÜ
9460
STANDART SATİNE PASLANMAZ
DM.460 DOTMATRIX(BEYAZ)

KUYU BİLGİSİ VE TESİSAT

Miktar

CANbus Tesisatı

Kabin Tesisatı (Seyahat Kablosu)

Kabin Tesisatı (Seyahat Kablosu) Uzunluğu (M)

Seyahat Kablo Tipi

Halogenfree Seyahat Kablosu

Hazır Kuyu Dibi Tesisatı

Hazır Kuyu Dibi Tesisatı Uzunluğu (M)

Kuyu Aydınlatma

Kablo Kanalı

Katlar arası mesafe standart metre

Seyir Mesafesi (M)

Kuyu Dibi Yüksekliği (M)

Kuyu Boyu (M)

Son Kat - Kumanda Panosu Arası Mesafe (M)

1

YAPILACAK

YAPILACAK 36 ADET FLEXBLE

YER GÖRDÜDE TESBİTİ

HALOGENFREE

YAPILACAK

HALOGENFREE

YER GÖRDÜDE TESBİTİ

2*32W 24 ADET

YAPILACAK

YOK

YER GÖRDÜDE TESBİTİ

YER GÖRDÜDE TESBİTİ

YER GÖRDÜDE TESBİTİ

KART OKUYUCU SİSTEMİ

Miktar

EDİLECEK)

DATA Tesisatı

ATÖLYESİNDEN BİLGİ ALINACAK)

Kart Okuyucu Enerji Tesisatı

KATA PRİZ HATTI ÇEKİLECEK)

Kablo Tipi

Katlar arası mesafe standart 3 metre

Kuyu Boyu (M)

15(İDARE TARAFINDAN TEMİN

YAPILACAK (KGS

YAPILACAK 3*2 5NHXMH(HER

FLEXBE HALOGENFREE

YOK

YER GÖRDÜ TEBİTİ İLE

Gevher Nesibe Hastanesinde bulunan KGS sistemine network sistemine kadar kablolama yapılacaktır.

1. Kabinde dış kasette ve kgs oluşacak eski deformeler kabine uygun paslanmaz veya etiketleme ile kapatılacaktır.
2. Asansörler 3 yıl garanti kapsamında olacağı için bu süre zarfında bakım sözleşmesi yapılacaktır. Değişen tüm parçalar 3 yıl garanti kapsamında olacaktır.
3. Asansörler kabin aydınlatması 4 adet 12 w panel spotla veya led aydınlatma ile değiştirilecektir.
4. Klip oynatıcı asansörün eski klip oynatıcısı yerine montaj olacaktır.
5. Makine motor konsol gri boya ile boyanacaktır.
6. Asansörün halat ve şişeleri şartnamenin maddesine istenen özelliklere sahip olarak değiştirilecektir.
7. Asansörün saptırma kasnağı yenisi ile değişecektir.
8. Kuyu içinde bulunan delikler kalvanezli saca kapatılacaktır.
9. Kullanılacak olan malzeme ve her türlü elektronik kartta mod sistemi kullanılmayacaktır.
10. Yönetmelik değişmediği sürece Yüklenici firma garanti kapsamı süresince yapılan periyodik muayenelerden çıkacak eksikliklerinden sorumlu olup ücretiz olarak yapacaktır.
11. Asansör motorunun encoder kısmında olan yağ kaçağını bitirmek için sonsuz dişlinin contasını değiştirecektir.
12. Saptırma kasnağı değiştirilecektir.

HALAT ŞİŞELERİ;

1. HALAT ŞİŞELERİ KALVENİZLİ OLACAKTIR.
2. ASANSÖR HALAT ÖLÇÜLERİNE UYGUN ŞİŞELER KULLANILACAKTIR.
3. HALAT KOPMA YÜKÜ EN AZ (43,9 KN) TESTLERİNDEN GEÇMİŞ OLACAKTIR.

12 MM ÇELİK VE KENDİR ÖZLÜ HALAT

HALATLAR ÇELİKTEN VE ASANSÖRLERİN UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAYACAK VE TATMİN EDİCİ AŞINMA NİTELİKLERİ VERECEK UYGUN EBAT VE YAPIDA OLACAKTIR. 12MM ÇELİK ÖZLÜ ANA TAŞIYICI ASKI HALATLARI OLMALIDIR. HALAT ÇAPI 12 MM VE BİRİM AĞIRLIĞI 0.58KG/M DAN AZ OLMAYACAKTIR. AYRICA ÇEKME MUKAVMETİ 1770 N/MM² İSE MİNİMUM KOPMA YÜKÜ 90,70N/MM², SAĞLAMALIDIR.. ÜRÜN EN 1204 3.4 STANDARTINA UYGUN OLMALIDIR

YEDEK PARÇA GARANTİSİ

36 ay süreyle firma değiştirdiği tüm parçalar garantili olacaktır.

Asansörlerin revizyon başlama ve bitiş süresi en fazla 10 gündür.

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elk. Elektronik Mühendisi

