

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
01.03.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO (AFET YÖNETİM BİRİMİ)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ (6 KG)	25 ADET	
	Bilgi İçin : AFET ve ACİL YÖNETİM BİRİMİ (Mehmet ESKİTAŞ) Tel : (0.352) 207 66 66 – Dahili : 22423		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK. NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **13/03/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

6 KG SIKARAK TETİKLEMELİ SIVI YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER:

- 1.1 6kg lık sıvı yangın söndürme cihazının söndürme kapasitesi 21 A 183 B olacaktır
- 1.2 İçindeki sıvı söndürücünün 21 A ve 183 B yi söndürdüğüyle ilgili belgesi olacaktır.
- 1.3 Cihaz sıkarak tetiklemeli sürekli basınçlı olacaktır cihazın üzerinde dolu ve boş olduğu gösteren Mekanik nanometre sayesinde anlaşılacaktır.
- 1.4 Çalışma şekli sıkarak tetiklenmesi ile devreye girecek şekilde olacaktır.
- 1.5 Yangın Söndürücüler -0,+60 °C arasında en verimli şekilde çalışabilecek özellikte olacaktır.
- 1.6 Her bir yangın söndürücü kutulu vaziyette, duvar monte aparatı ile teslim edilecektir.
- 1.7 Sıvı söndürücülü yangın söndürme cihazı çevreye dost, insan sağlığına ve ozona zararı olmayan yangın söndürme cihazı sınıfında olmalıdır.
- 1.8 Satın alınacak yangın söndürücüler dünya standardı olan EN – 3 -3, EN 3-6, EN 3-7, EN 3-8 standartlarına sahip olup ayrıca tüm ürünlerde CE ve wheelmark belgesi olacaktır. Ayrıca ürünün Material Safety Data Sheet 'leri ürünle birlikte verilecektir.
- 1.9 Özel Dizayn Çok delikli nozulu sayesinde yanan madde üzerinde yeterli yoğunlukta yayılma sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
- 1.10 Tüplerin paslanmayı önlemek için iç yüzeyi plastik kaplamalı olmalıdır.
- 1.11 Tüpün içerisindeki sıvı elektriği iletmeyen özellikte olmalı ve bunu belgelemelidir.
- 1.12 Cihazın çalışma süresi 30 saniye olacaktır.
- 1.13 Cihazın hortum uzunluğu 0.50 mt olacaktır.
- 1.14 Cihazın ebatları yükseklik:520mm genişlik:280mm derinlik:185mm olacaktır.
- 1.15 Cihazın silindir çapı:170 mm olacaktır.
- 1.16 Cihazın toplam ağırlığı 10.5 kg olacaktır.
- 1.17 Cihazın içerisindeki sıvının 21 A ve 183 B yi söndürme kapasitesi belgesi olacaktır
- 1.18 Cihazın Yenileme süresi 4 yıl olacaktır.4 Yıl sonunda satıcı firma yenisi ile değiştirecektir.
- 1.19 Cihazı satacak olan firmanın Ana Distribütörden Satış Yetki Belgesi ve Bölge Bayii Belgesi Olacaktır.

PROMAKS
SİNEM PINAROĞLU
OTOMASYON BİNA TİC. ELEKT. MÜH. YANGIN GÜV.
BİLG. SİST. İNŞ. TİC. GIDA EML. TİC. ve SAN. LTD.ŞTİ.
DUTLUBAHCE KAT. FATİH CAD. YILDIZHAN APT.
NO: 3/10 MURATPAŞA ANTALYA
TEL: 0242 346 0146 FAX: 0242 346 0141
TİCARET SİCİL NO 98933
ANTALYA KURUMLAR V.D. 7330391837
MERSİS NO: 8-733-039-1837-00027 ANTALYA
info@promaksootomasyon.com

Uygulama ve Araştırma Merkezi
ve Acil Durum Yönetim Birimi
İmza ESKİTAS
M. ESKİTAS