

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
06/03/2024

SAYI: B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ (NÜKLEER TIP AD. PET BT ÜNİTESİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KANAL TİPİ ASPIRATÖR TEMİN VE MONTAJI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (AHMET YILDIZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20093		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 18/03/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
NÜKLEER TIP PED-BT ÜNİTESİ
KANAL TİPİ ASPIRATÖR TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL İSTEKLER

Gevher Nesibe Hastanesi Nükleer Tıp Ped-BT ünitesi havalandırma sisteminde bulunan KANALLI KLİMANIN demontajı ve aşağıda özellikleri belirtilen kanal tipi aspiratörün temini ve montajı yapılacaktır. Mevcut kanallı klیمان demontajı için gereken tüm işler yüklenici tarafından yapılacaktır. Aspiratör değişimi yapıldıktan sonra çalışır vaziyette teslim edilecektir. Aşağıdaki malzemelerin montajı için gereken bütün parçalar yüklenici tarafından temin edilecektir.

KANAL TİPİ ASPIRATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ


1. Dikdörtgen kesitli 60*30 cm ebadında kanal tipi fan olacaktır. Fanın debisi yaklaşık 3.100 m³/h olacaktır.
2. Trifaze trafolu hız anahtarı, IP54, metal kasa. Elektrik girişi: 3/400V/50 Hz 5 kademeli anahtar beraber temin edilecek ve montajı yapılacaktır.
3. 600mm x 300mm x 700mm Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu beraber temin edilecek ve montajı yapılacaktır.
4. Genellikle konfor havalandırma uygulamalarında kullanılmaktadır. Ofisler, konutlar, hastaneler, oteller, konutlar, restoranlar, fabrikalar, imalathaneler, mutfaklar, banyolar, sinema salonları, yüzme havuzları, depolar, tuvaletler, tiyatro salonları vb.
5. Prizmatik kanal fanları yüksek basınca dayanımlıdır.
6. Dikdörtgen kanal tipi radyal fanların gövde ve kanatları galvaniz çelik sacdan üretilmiş ve direk akupile ileri eğik radyal kanatlıdır olmalıdır.
7. Motorların uzun ömürlü olması için yağlanmış rulman yataklı olmalı ve 2550-3200 m³/h debiye sahip olmalıdır.
8. Fanlar ileri eğik sık radyal kanatlara sahiptir ve müdahale kapağı sayesinde kanal bağlantısı sökülmeden motor ve kanat bölümüne müdahale edilebilir olmalıdır.
9. Bilyalı rulmana ve aşırı yük korumasına sahip ve sınıf F yalıtımlı, IP55 korumalı olmalıdır.
10. Trifaze motorlar frekans invertörüne uygun olmalıdır.
11. Kanal tipi fanın hız anahtarı ile hava debisi ayarlanabilir olmalıdır.


NOT:

*Yüklenici işin tüm aşamalarında idare ile iletişim halinde olacak ve yapılan imalatın onayı alınmadan bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir.

*Yüklenici imalatla kullanacağı malzemelerin tamamı için projeye ve teknik şartnameye uygun en az 3 (üç) numuneyi idareye sunacak, sunulan numunelerden idarece seçimi yapılan malzemeler kullanılacaktır. Seçim yapılamaz ise yüklenici yeni numuneleri seçim için idareye sunacaktır. **Kontrollüğün uygun görmediği malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.**

*Teknik şartnamede bulunmayan malzemelerin nitelikleri ve imalat tanımları için Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Kitabı ve İlgili Yönetmelikler geçerlidir.


İsmail ÇEVİR
Enerji Sistemleri Mühendisi


Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

