

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
18.03.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BUZDOLAPLARI VE SOĞUTUCULARIN ARIZA BAKIM İŞİ	1 YILLIK	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	Bilgi İçin : TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20085 Ahmet YILDIZ		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **01/04/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

14.03.2024

BUZDOLAPLARI VE SOĞUTUCULARIN ARIZA ve BAKIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ envanterinde bulunan Buzdolabı, -20 °C deep freze, Şişe tipi soğutucu, Soğuk hava deposu ve Morgların (EK:1 de bulunan listedeki cihazların) aşağıda belirtilen şartlar altında faal tutulması için bakım veya onarım hizmetlerini kapsar
2. Tıp Fakültesi Hastanelerinin servis ve polikliniklerinde kullanılan buzdolaplarının, deep frezelerin (-20 °C), şişe tipi dolaplarının arızalanması halinde tamiri yapılacaktır. Bu soğutuculara herhangi bir bakım işi yapılmayacaktır. Buzdolabı ve diğer soğutucuların (Toplam 1163 adet) listesi (EK 1) ektedir.
3. 19 adet soğuk hava deposu ve morgda bulunan 7 adet soğutma ünitesinin bakımı yapılacaktır. Toplam 26 adet soğutucu cihazlara ayda bir önleyici genel bakım yapılacaktır. Soğuk hava depoları ve morglar ayda bir dolaşarak elektrik panoları, soğutma sistemi defrost kontrolü yapılacaktır.
4. Bakım yapıldığına dair firma tarafından periyodik bakım formu düzenlenecektir. Bakım formu hem firma elamanı hem de kurum görevli teknisyeni/teknikeri tarafından imzalanacaktır. Periyodik bakım formları teknik bakım ünitesi sorumlusuna teslim edilecektir.
5. Soğuk hava depoları ve morglar 6 ayda bir kimyasal temizleyici ile temizlenecektir. Kullanılan temizleyici madde, ekipman firma tarafından temin edilecektir.
6. Yüklenici firma arıza bildirildikten sonra en geç 2 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. İşçilik ve servis ücreti alınmadan sadece parça bedeli fatura karşılığında giderilecektir.
7. Firma TS 10079 veya TS 12859 uygunluk belgesine sahip olmalıdır. Firma servis elemanlarının çalıştıkları firmayı belirten tek tip kıyafet giyecek ve kimlik kartı taşıyacaklardır.
8. Firmanın TSE-HYB uygunluk belgesi, beyaz eşya (tamir) servis belgesi olmalıdır.
9. Cihazlar için kullanılacak yedek parça idare tarafından piyasa araştırması yapıldıktan sonra, ister yükleniciden isterse piyasadan temin edilebilir. Yüklenici tarafından temin edilmişse bedeli yükleniciye fatura karşılığında ödenecektir.
10. Yüklenici firmanın arıza tamirinde kullandığı soğutucu gaz, yağ, ekovat vb. malzemeler, hastane idaresi tarafından karşılanacaktır. Merdiven, oksijen kaynağı makinesi, vakum motoru vb. firma tarafından karşılanacaktır.
11. Yüklenici firma İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bütün gereklilikleri eksiksiz yerine getirmelidir. ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İSGB birimi tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi imzalanmalıdır.

Ertuğrul TÜRKMEN
Elektrik Teknikeri

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

SOĞUK HAVA DEPOSU VE MORGLARIN LİSTESİ 2024			
SIRA NO	GEVHER NESİBE HASTANESİ	MARKA	TİPİ
1	TIBBİ GENETİK	SOĞUK HAVA DEPOSU	2/6 DERECE
2	MORG	MORG	0/-5 DERECE
3	MORG	MORG	0/-5 DERECE
4	MORG	MORG	0/-5 DERECE
5	MORG	MORG	0/-5 DERECE
6	MORG	MORG	0/-5 DERECE
7	MORG	MORG	0/-5 DERECE
8	MORG	MORG	0/-5 DERECE
9	AYNIYAT ECZANE	SOĞUK HAVA DEPOSU	2/4 DERECE
10	HASTANE YEMEKHANESİ	SOĞUK HAVA DEPOSU	0/-4 DERECE
11	HASTANE YEMEKHANESİ	SOĞUK HAVA DEPOSU	-18 DERECE
12	HASTANE YEMEKHANESİ	SOĞUK HAVA DEPOSU	2/4 DERECE
13	HASTANE YEMEKHANESİ	SOĞUK HAVA DEPOSU	2/4 DERECE
14	HASTANE YEMEKHANESİ	SOĞUK HAVA DEPOSU	0/4 DERECE
15	HASTANE YEMEKHANESİ	SOĞUK HAVA DEPOSU	-18 DERECE
16	HASTANE YEMEKHANESİ	SOĞUK HAVA DEPOSU	2/8 DERECE
17	HASTANE YEMEKHANESİ	SOĞUK HAVA DEPOSU	2/8 DERECE
18	HASTANE YEMEKHANESİ	SOĞUK HAVA DEPOSU	-18 DERECE
19	HASTANE YEMEKHANESİ	SOĞUK HAVA DEPOSU	2/8 DERECE
20	BAKTERİYOLOJİ LAB.	SOĞUK HAVA DEPOSU	2/6 DERECE
21	BİYOKİMYA LAB.	SOĞUK HAVA DEPOSU	2/8 DERECE
22	MERKEZ LABORATUVARI	SOĞUK HAVA DEPOSU	2/6 DERECE
23	BİYO KİMYA ARAŞTIRMA LAB.	SOĞUK HAVA DEPOSU	0/4 DERECE
24	PARAZİTOLOJİ LAB.	SOĞUK HAVA DEPOSU	0/4 DERECE
25	TIBBİ ATIK DEPOSU	SOĞUK HAVA DEPOSU	0/4 DERECE
26	EVSEL ATIK DEPOSU	SOĞUK HAVA DEPOSU	0/4 DERECE



T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ



BUZDOLABI ve SOĞUTUCULARIN LİSTESİ 2024 (İCMAL TABLOSU)

	ADET
ÇİFT KAPILI BUZDOLABI	166
MİNİ BUZDOLABI	800
DİPFREZE	66
CAMLI ŞİŞE TİPİ BUZDOLABI	85
MORG SOĞUTUCU ÜNİTESİ	7
SOĞUK HAVA DEPOSU	19
VİTRİN TİPİ BUZDOLABI	7
BUZDOLABI SANAYİ TİPİ	5
AŞI-İLAÇ-MAMA DOLABI	8
GENEL TOPLAM	1163

Ertuğrul TÜRKMEN
Elektrik Teknikeri

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi