

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
20.03.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ ASANSÖR ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEME CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	10 MM ÇELİK ÖZLÜ TAŞIYICI HALAT	450 METRE	
2	10 LUK HALAT ŞİŞE TAKIMI	20 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : ASANSÖR ATÖLYESİ (OSMAN YİĞİT)		
	TEL.(0352) 207 66 66 – Dahili : 20100		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 25/03/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

TEKNİK ŞARTNAME**10 MM ÇELİK ÖZLÜ ASANSÖR HALAT**

** HALAT (8 MM VE 10 MM) **

★ Halat kompozisyonu 8x19 W - IWRC'dir. (ÇELİK ÖZLÜ, Avrupa menşei)

★ Ön şekillendirme yapılmış ve öngörmelidir.

★ Siyah ve sağ çapraz sarımlıdır.

Halat Çapı (mm)	Minimum Kopma Kuvveti, kN (1570 N/mm ²)	Minimum Kopma Kuvveti, kN (1770 N/mm ²)	Metallik Kesit Alanı (Yaklaşık olarak) (mm ²)	Ağırlık (kg/100 m)
8	43,3	46,6	31,6	27,3
10	67,7	72,7	49,4	42,3

(İSTENİLEN HALATLAR HASTANE İDARESİ TARAFINDAN BELİRTİLEN ÖLÇÜLERE GÖRE KESİLİP TESLİM EDİLECEKTİR)

-HALAT ŞİŞESİ TAKIMI

1. HALAT ŞİŞELERİ KALVENİZLİ OLACAKTIR.
2. ASANSÖR HALAT ÖLÇÜLERİNE UYGUN ŞİŞELER KULLANILACAKTIR.
3. HALAT KOPMA YÜKÜ (43,9 KN) TESTLERİNDEN GEÇMİŞ OLACAKTIR.

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri