

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
25.03.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAYNAK ATÖLYESİ (ÇOCUK HASTANESİ-MERKEZ LABORATUVARI) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KROM NİKEL KORKULUK BOYLARININ YÜKSELTİLMESİ	3 ADET	-
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	Bilgi İçin: Kaynak Atölyesi (Ali Caymaz veya Kemal KIYMAZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili: 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 15/04/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

12,830 cm

05.02.2024

ÇOCUK HASTANESİ MERDİVEN KORKULUKLARININ YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mevcut korkuluklar 25 cm yükseltilecektir.
2. 32 mm korkuluk ayaklarının üst kısımlarına ekleme yapılmak suretiyle yükseltilecektir.
3. Ek yapılan alana kaynak yapılacak ve eli kesmeyecek şekilde parlatılmalıdır.
4. Korkuluk yükseltildikten sonra 16 mm'lik ek kuşak atılmalıdır.

4,265 cm + 5240 cm

MERKEZ LABORATUVARI MERDİVEN KORKULUKLARININ YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mevcut korkuluklar 25 cm yükseltilecektir.
2. 32 mm korkuluk ayaklarının üst kısımlarına ekleme yapılmak suretiyle yükseltilecektir.
3. Ek yapılan alana kaynak yapılacak ve eli kesmeyecek şekilde parlatılmalıdır.
4. Korkuluk yükseltildikten sonra 16 mm'lik ek kuşak atılmalıdır.

3425 cm

Nuri GÜLTEKİN
Teknisyen

Ali CAYMAZ
Metal Teknolojileri Tekn.

toplam 12930 cm