

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
16.07.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DERİN DÖNGÜLÜ SULU AKÜ TEMİNİ (8V 170AH)	6 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.		
	**** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20087		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **24/07/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

23.05.2024

8volt 170 ah DERİN DÖNGÜLÜ SULU AKÜ ŞARTNAMESİ

1- KONU: ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Hastaneler arası **2. Hasta Nakil** aracı için kullanılan Derin döngülü sulu Akümülatörlerin satın alma işidir.

2-AMAÇ:

2.1. T.C.Erciyes Üniversitesi Merkezi Hastaneler arası kullanılan hasta nakil aracın **6 adet 8 volt 170 ah** derin döngülü sulu bozulan akümülatörlerinin yenisi alım işi.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1.Aküler deep cycle(**DERİN DÖNGÜLÜ**) az bakımlı sulu tip özellikli olacaktır.

3.2.Bir akünün nominal gerilimi **8 volt** nominal kapasitesi C20,ye göre minimum **170ah** olacaktır.Bu değerler orijinal katoloklarında belirtilmiş olmalıdır.

3.3.Ebatları max 260*180*283 mm (boy*en*yükseklik)olmalıdır.

3.4.Cycl sayısı (döngü sayısı)%50 D.O.D(tam deşarj seviyesi)de az 1.200 cycle olacaktır.

3.5.Teklif edilen akü , 1.70 V kesme geriliminde 70 Amper yükü en az 100 dk. Boyunca vermelidir.

3.6.Akünün blok ağırlığı min.29 kg. Olacaktır.Tolerans %2.

3.7.Akünün kutu – kapak aksamı,harici darbelere ve sıcaklık farklılıklarına karşı dayanıklı Polipropilen esaslı malzemeden mamul olacaktır.

3.8.-20 derece ve +45 derece aralığında çalışabilmelidir.

3.9.Aylık kapasite kaybı (boştayken)%3 ten fazla olmayacaktır.

3.10. Teklif edilen aküler Minimum **10 yıl** ömür beklentili olacaktır.

3.11.Aküler tamamen yeni, hiç kullanılmamış olacak,üzzerleri,çatlak,çizik,ezik,kırık,vs..kusurlu olmayacaktır.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 – KAYSERİ

Tel : (0) 352 437 92 03 / 20094

Fax : (0) 352 437 52 88

e-mail :

tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -

3.12. Aküler için her türlü imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren (iki) 2 yıl **GARANTİ** verecektir. Firma bu süre içerisinde meydana gelebilecek her türlü arızada akümülatörü blok yada grup olarak yenisi ile bedelsiz olarak değiştirmekle yükümlü olacaktır.

3.13. Satıcı firma, eski aküleri APAK yönetmeliği çerçevesinde geri alacaklarını beyan edeceklerdir. Buna ait Atık Akümülatör Yetki belgesinin bir suretini teklifine ekleyecektir.

3. 14. İstenen teknik verilerin tamamı katalogda belirtilmiş olacaktır.

3.15. Akülerin üretim tarihi ile teslim tarihi arasında maksimum 6 ay olacaktır. Ve üretim tarihi soğuk baskı olacaktır.

İbrahim LİVANA

Elektronik TEKNİSYENİ



Hüseyin DEMİR

Elektronik TEKNİKERİ

