

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
01.08.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (AFET VE ACİL YÖNETİM BİRİMİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ	50 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **13/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **crudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MALZEME İSTEK FORMU

DOĞRUDAN TEMİN
İSTEĞİ



- 188 -

Sayı: B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu: Malzeme Talebi Hk.

19/07/2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

Afet ve Acil Yönetim Birimi

Anabilim Dalı Başkanı / Ünite Amiri
Özcan ÖZYURT
Hastane Başmüdürü

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

23.07.2024

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kod u	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar	Depo Stok Durumu
1	255.10.03.01.01.01.001				YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (Tb2)		ADET	50		
2										
3										
4										
5										

Depo Memuru :
Mevcutdu : Var () Yok ()

Murat CİVELEK

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Demirbas Depo

M. Civelek

Sonuç:

Doğrudan Temini Uygundur.
Doç.Dr. Gökhan SÖNMEZ
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

İhale	Doğrudan Temin	Üst Kurul
☐	☒	☐
İptal	Fiyat Değerlendirilmesi	
☐	☐	
DMO'dan Temin Edilememiştir	DMO'dan Temin	
☐	☐	

30.07.2024

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ
Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: eruastaneleri@erciyes.edu.tr

Dök. Kodu: MC.FR.01

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev. No: 08

Rev. Tarih: Mayıs 2022

Sayı : B.30.2.ERC.0.AD.00.00.

Konu : 6 kg Sıvı yangın söndürücü teknik şartnamesi

**6 KG SIKARAK TETİKLEMELİ
SIVI YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER:

- 1.1 6kg lık sıvı yangın söndürme cihazının söndürme kapasitesi 21 A 183 B olacaktır
- 1.2 İçindeki sıvı söndürücünün 21 A ve 183 B yi söndürdüğüyle ilgili belgesi olacaktır.
- 1.3 Cihaz sıkarak tetiklemeli sürekli basınçlı olacaktır cihazın üzerinde dolu ve boş olduğu gösteren Mekanik manometre sayesinde anlaşılacaktır. Üzerinde tahliye supabı olacaktır
- 1.4 Çalışma şekli sıkarak tetiklenmesi ile devreye girecek şekilde olacaktır.
- 1.5 Yangın Söndürücüler -0,+60 °C arasında en verimli şekilde çalışabilecek özellikte olacaktır.
- 1.6 Her bir yangın söndürücü kutulu vaziyette, duvar monte aparatı ile teslim edilecektir.
- 1.7 Sıvı söndürücülü yangın söndürme cihazı çevreye dost, insan sağlığına ve ozona zararı olmayan yangın söndürme cihazı sınıfında olmalıdır.
- 1.8 Satın alınacak yangın söndürücüler dünya standardı olan EN 3-2, EN – 3 -3, EN 3-4, EN 3-5, EN 6 standartlarına sahip olup ayrıca tüm ürünlerde CE ve wheelmark belgesi olacaktır. Ayrıca ürünün Material Safety Data Sheet 'leri ürünle birlikte verilecektir.
- 1.9 Özel Dizayn Çok delikli nozulu sayesinde yanan madde üzerinde yeterli yoğunlukta yayılma sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
- 1.10 Tüplerin paslanmayı önlemek için iç yüzeyi plastik kaplamalı olmalıdır.
- 1.11 Tüpün içerisindeki sıvı elektriği iletmeyen özellikte olmalı ve bunu belgelemelidir.
- 1.12 Cihazın çalışma süresi 30 saniye olacaktır.
- 1.13 Cihazın hortum uzunluğu 0.50 mt olacaktır.
- 1.14 Cihazın ebatları yükseklik:520mm genişlik:280mm derinlik:185mm olacaktır.
- 1.15 Cihazın silindir çapı:170 mm olacaktır.
- 1.16 Cihazın toplam dolu ağırlığı 10.5 kg olacaktır.
- 1.17 Cihazın içerisindeki sıvının 21 A ve 183 B yi söndürme kapasitesi belgesi olacaktır
- 1.18 Alınan söndürücü sistemi tek bir marka üretimi ile olacak. Dolumun ilgili fabrikada yapıldığına dair belge ve tüp üzerinde güvenlik bantları bulunacaktır. (Tüp, Tetik Mekanizması, Nozul, Kullanılan söndürme ürünü)
- 1.19 Cihazın Yenileme süresi 4 yıl olacaktır. Cihaz alım yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl sonra o sene üretilmiş cihazlarla bire bir değiştirilecektir. Ana distribütör değişimi garanti edecektir
- 1.20 Cihazı satacak olan firmanın Ana distribütörden Satış Yetki Belgesi ve Kayseri Bölge Bayii Belgesi Olacaktır.
- 1.21 Alınacak söndürme sistemi inceleme ve uygunluğu verildikten sonra teslim alınacaktır.
- 1.22 Yangın Söndürme Cihazının kullanma talimatı tüp üzerinde Türkçe olarak bulunacaktır.
- 1.23 Yangın söndürme tüpünün üretim tarihi bir önceki yıl veya Alındığı seneye ait olacaktır.

Mehmet ESKİTAŞ
Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi
Sorumlusu

