

NOT : Teklif mektuplarının en geç **14/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

FİLTRE ŞARTNAMESİ

- 20- Boyunda olmalıdır.
- Elyaf yapıda olmalıdır.
- 25 Micron olmalıdır.
- Havzing yuvasına sorunsuz oturmalıdır.
- Beyaz renkte olmalıdır
- Yüklenici firma TSE Hizmet yeterlilik belgesi İSO 9001-2015.İSO 14001-2015. İSO 31000-2018. İSO45001-2018.Belgelerine sahip olmalıdır.
- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

Baykal Feriysizoglu
Bey
Beykarsulu
Bashemsire Yardimci

Gözhan ÖNDER
Birim Sorumlusu