

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
08.08.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	TEFLON BANT (12 MM*10 M)	20 ADET	
2	ELEKTRİKÇİ BANDI	20 ADET	
3	PVC SARGI BANDI (50 MM* 25 M)	5 ADET	
4	SİLİKON ÇİFT TARAFLI BANT (18 MM*2 M)	4 ADET	
5	METAL GÖVDE MAKET BİÇAĞI	4 ADET	
6	MAKET BİÇAĞI YEDEK UC 10'LU	3 ADET	
7	YILDIZ BİTS MATKAP UCU 50 MM	5 ADET	
8	KONTROL KALEMİ 190 MM	4 ADET	
9	MEKANİKÇİ İŞ GÜVENLİĞİ ELDİVENİ	30 ADET	
10	PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI SPREY 400 ML	3 ADET	
11	FAN COİL FAN MOTORU (KONDANSATÖR İLE BİRLİKTE) 230V 50 HZ 0,36 A 8 W	24 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20085 Ahmet YILDIZ		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **21/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **crudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ
KLİMA ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1	TEFLON BANT	Ebatları takriben 0.075mm*12mm*10m vida dişleri için uygun
2	ELEKTİRİKÇİ BANDI	Ebatları takriben 0.13mm*19mm elektrik işleri için uygun
3	PVC SARGI BANDI 50*25 MM	50mm. * 25mt. PVC Elektrik İzolasyon Bandı Genişlik: 50 mm. (5 cm) Uzunluk: 25 metre Renk: Siyah
4	SİLİKON ÇİFT TARAFLI BANT	Silikonlu Çift Taraflı Montaj Bandı 18mm * 2mt
5	METAL GÖVDE MAKET BİÇAĞI	18 mm bıçak genişliği boyutunda metal gövde olacaktır.
6	MAKET BİÇAĞI YEDEK UÇ 10'lu	Keskin ve sağlam çelikten üretilen, her alanda kullanılabilen maket bıçaklarının yedek ucudur.
7	YILDIZ BİTS MATKAP UCU 50 mm	Yüksek kalite S2 çeliğinden üretilmiştir. Paslanmaz koruyucu yüzey kaplama.
8	KONTROL KALEMİ 190 mm	Düz Kontrol Kalem 190 MM Düz Elektrik Kontrol Kalem
9	MEKANİK İŞ GÜVENLİĞİ ELDİVENİ	Astar malzemesi Naylon, Kaplama malzemesi Poliüretan siyah
10	PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI SPREY 400 ml	Pas Sökücü Sprey, Yağlayıcı 400 ml.
11	FAN COİL FAN MOTORU 230V 50 HZ 0,36 A 80W 930min-1	Fan alüminyum sık kanatlı rotordan oluşmalıdır. Çift emişli galvanizli saçtan mamul fan salyangozu ve elektrik motoru da galvanizli saçtan mamul bir fan tavaasına monte edilmiş olmalıdır. Fan statik ve dinamik olarak dengelenmiş olup elektrik motoruna direkt akuple olmalıdır. Fan motoru 6 hızlı olup herhangi üçünü kullanarak istenen debide hava akışı sağlanabilmelidir. Fan motorunda kendinden otomatik resetli termik koruma olup IP44 sınıfına dâhil olmalıdır. Fan-Coil cihazının bağlanacağı elektrik akımı 230V 50Hz olacaktır. Cihaz orta devirde max. 45 dB(A) ses seviyesine sahip olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm ürünlerde TSE veya CE standartlara haiz olmalıdır.

İsmail ÇEVİK
Enerji Sistemleri Mühendisi

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi