

NOT: Teklif mektuplarının en geç **21/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.



Sayı : B.30.2.ERC.0.AD.00.00.

Konu : 6 kg Sıvı yangın söndürücü teknik şartnamesi

**6 KG SIKARAK TETİKLEMELİ
SIVI YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER:

- 1.1 6kg lık sıvı yangın söndürme cihazının söndürme kapasitesi 21 A 183 B olacaktır
- 1.2 İçindeki sıvı söndürücünün 21 A ve 183 B yi söndürdüğüyle ilgili belgesi olacaktır.
- 1.3 Cihaz sıkarak tetiklemeli sürekli basınçlı olacaktır cihazın üzerinde dolu ve boş olduğu gösteren Mekanik manometre sayesinde anlaşılacaktır. Üzerinde tahliye supabı olacaktır
- 1.4 Çalışma şekli sıkarak tetiklenmesi ile devreye girecek şekilde olacaktır.
- 1.5 Yangın Söndürücüler -0,+60 °C arasında en verimli şekilde çalışabilecek özellikte olacaktır.
- 1.6 Her bir yangın söndürücü kutulu vaziyette, duvar monte aparatı ile teslim edilecektir.
- 1.7 Sıvı söndürücülü yangın söndürme cihazı çevreye dost, insan sağlığına ve ozona zararı olmayan yangın söndürme cihazı sınıfında olmalıdır.
- 1.8 Satın alınacak yangın söndürücüler dünya standardı olan EN 3-2,EN – 3 -3, EN 3-4, EN 3-5, EN 6 standartlarına sahip olup ayrıca tüm ürünlerde CE ve wheelmark belgesi olacaktır. Ayrıca ürünün Material Safety Data Sheet 'leri ürünle birlikte verilecektir.
- 1.9 Özel Dizayn Çok delikli nozulu sayesinde yanan madde üzerinde yeterli yoğunlukta yayılma sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
- 1.10 Tüplerin paslanmayı önlemek için iç yüzeyi plastik kaplamalı olmalıdır.
- 1.11 Tüpün içerisindeki sıvı elektriği iletmeyen özellikte olmalı ve bunu belgelemelidir.
- 1.12 Cihazın çalışma süresi 30 saniye olacaktır.
- 1.13 Cihazın hortum uzunluğu 0.50 mt olacaktır.
- 1.14 Cihazın ebatları yükseklik:520mm genişlik:280mm derinlik:185mm olacaktır.
- 1.15 Cihazın silindir çapı:170 mm olacaktır.
- 1.16 Cihazın toplam dolu ağırlığı 10.5 kg olacaktır.
- 1.17 Cihazın içerisindeki sıvının 21 A ve 183 B yi söndürme kapasitesi belgesi olacaktır
- 1.18 Alınan söndürücü sistemi tek bir marka üretimi ile olacak. Dolumun ilgili fabrikada yapıldığına dair belge ve tüp üzerinde güvenlik bantları bulunacaktır. (Tüp, Tetik Mekanizması, Nozül, Kullanılan söndürme ürünü)
- 1.19 Cihazın Yenileme süresi 4 yıl olacaktır. Cihaz alım yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl sonra o sene üretilmiş cihazlarla bire bir değiştirilecektir. Ana distribütör değişimi garanti edecektir
- 1.20 Cihazı satacak olan firmanın Ana distribütörden Satış Yetki Belgesi ve Kayseri Bölge Bayii Belgesi Olacaktır.
- 1.21 Alınacak söndürme sistemi inceleme ve uygunluğu verildikten sonra teslim alınacaktır.
- 1.22 Yangın Söndürme Cihazının kullanma talimatı tüp üzerinde Türkçe olarak bulunacaktır.
- 1.23 Yangın söndürme tüpünün üretim tarihi bir önceki yıl veya Alındığı seneye ait olacaktır.

Mehmet ESKİTAŞ
Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi
Sorumlusu