

NOT: Teklif mektuplarının en geç **21/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ HASTANELERİ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİRİMİ
KAYSERİ



6 LT SIVI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 6 KG'LIK SIVI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ SÖNDÜRME KAPASİTESİ 21A, 183B OLACAKTIR.
2. 21A, 183B SÖNDÜRME KAPASİTESİNİ BELGELEYECEKTİR.
3. TÜM SÖNDÜRME CİHAZLARI HASTANE TARAFINDAN BOŞ TESLİM EDİLECEKTİR.
4. TÜPÜN İÇİNDE BULUNAN SIVI ORJİNALİ İLE DOLDURULACAKTIR.
5. DOLUM YAPAN FİRMA TÜPÜN İÇİNDEKİ SIVININ MADDE 1 VE 2 YE GÖRE BELGELERİNİ TESLİM EDECEKTİR.
6. TÜPÜN İÇİNE KONULAN SIVININ Dİ ELEKTRİK TESTLERİNİN TEST RAPORUNU TESLİM EDECEKTİR. TEST RAPORU MPA DRESDEN'DEN ONAYLI OLACAKTIR.
7. SERVİS HİZMETİ VEREN YETKİLİNİN ALDIĞI EĞİTİME DAİR EĞİTİM SERTİFİKASI SUNULMALIDIR.
8. TÜPLERİN DOLUMUNDA KULLANILACAK OLAN SIVININ 2024 TAKVİM YILI İÇERSİNDE TÜRKİYE'YE GİRİŞİ YAPILMIŞ OLDUĞUNA DAİR GÜMRÜK BELGELERİ SUNULMALIDIR.
9. DOLUMLAR AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİRİMİ GÖZETİMİNDE VE ONAYINDA YAPILACAKTIR.
10. DOLUM YAPILACAK SIVININ DEPOLANDIĞI MALZEME AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİRİMİNİN GÖZETİMİNDE AÇILACAKTIR.
11. ONAYLAR TAMAMLANDIKTAN SONRA DOLUM İŞLEMİ BAŞLAYACAKTIR.
12. DOLUMLARDA FİRMANIN İSG UZMANI HAZIR BULUNACAKTIR.
13. DOLUMLAR AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİRİMİNİN TAKVİMİNE UYULARAK YAPILACAKTIR.
14. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİRİMİ SORUMLUSU HAZIR BULUNMADAN ASLA DOLUM YAPILMAYACAKTIR.
15. İHALEYİ ALAN FİRMANIN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜK VE YETKİ BELGESİ OLACAKTIR.
16. FİRMANIN KAYSERİDE HİZMET ŞUBESİ OLACAKTIR.
17. İHALEYİ ALAN FİRMA 4(DÖRT) YIL BOYUNCA HİZMET VERMEYİ KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.
18. KULLANILAN TÜPLER 24 SAAT İÇİNDE DOLUM YAPILARAK HASTANEYE TESLİM EDİLECEKTİR. FİRMA DOLUM İÇİN ALDIĞI YSC 'NİN YERİNE AYNI SIVI İLE DOLDURULMUŞ YEDEĞİNİ VERMEK ZORUNDADIR.
19. FİRMA ÇALIŞANLARI HASTANEDE HİZMET VERDİĞİ SÜRECE İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİ, KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARINI KENDİSİ SAĞLAYACAK FİRMA İŞ KİYAFETİ İLE HİZMET VERECEKTİR.
20. FİRMA HASTANEYE HİZMET VERMEDEN ÖNCE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİRİMİNİ ARAYARAK BİLGİ VERECEK HASTANENİN ÇALIŞMA TAKVİMİNE UYACAKTIR.
21. AŞAĞIDA İSTENİLEN BELGELERİ VE ŞARTNAMEDE İSTENİLEN BELGELER TAM OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.

İSTENİLEN BELGELER

ISO 9001:2015 (KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ)
ISO 10002:2018 (MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, ŞİKAYETLER YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ)
ISO 14001:2015 (ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ)
ISO 31001:2018 (KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ BELGESİ)
ISO 45001:2018 (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ)
CE UYGUNLUK BEYANI

Mehmet ESKİTAŞ
Afet ve Acil Durum Yönetim
Birimi Sorumlusu