

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
14.08.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	PERSONEL TAKİP CİHAZI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **04/09/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin ihtiyacı için satın alınacak malzeme teknik özelliklerini konu alır.

1. Kontrol ünitesi endüstri standardı kart ve şifreli olarak kullanır yapıda olacaktır. LINUX işletim sistemi ile programlanmış olmalıdır.
2. Access (Geçiş Kontrol) Yetkilendirme Özelliği sayesinde istendiğinde; 50 Zaman Aralığı; 5 access kontrol grubu; 10 kapı-açma kombinasyonu, tek yol alarm çıkışı, demontaj alarmı özellikleri kullanılabilir olacaktır.
3. Kontrol ünitesi uyarı sesleri vermelidir. Bu sesler yapılan işlemin sonucu hakkında kullanıcıyı uyarır yapıda olmalı, istek halinde sesli uyarı sistemi iptal edilebilmelidir.
4. Kontrol ünitesi; RS-232, RS-485 seri bağlantı yolları veya TCP/IP protokolü ile Ethernet üzerinden bilgisayara bağlanabilir olacaktır.
5. Kontrol ünitesine sabit bir IP 'numarası atanabilecektir.
6. Cihaz standart olarak en az 30.000 kart kaydı tutabilir olacaktır. Hem Kart hem de şifre ile geçiş yapılabilmesi. 5-10 cm arasında okuma yapabilmelidir
7. Kontrol ünitesi üzerinden şifre veya kart ile gizli menülere girilip sisteme kart kaydı, IP girilebilir olacaktır. Güvenlik amacıyla sistem yöneticisi (admin) tanımlanabilir ve değişebilen şifreler isteğe bağlı olarak kullanılacaktır.
8. Kontrol ünitesi devre dışı bırakıldığında yapılan hareketleri gerektiğinde en az 8 yıl elektriksiz ortamda kendi iç belleğinde barındırabilecektir.
9. Kontrol ünitesi en az son 50.000 adet giriş çıkış hareketini (log) hafızasında tutabilecektir.
10. Kontrol Ünitesi Kart veya Şifre ile geçişe izin verebilmeli. Gerektiğinde bu 2 li geçiş kombinasyonu kullanılarak geçiş sınırlandırılmalıdır.
11. Terminal yönetim programı aracılığıyla kontrol ünitesine en az 8 karakter mesaj (Kimlik – Ad veya Soyad) gönderilebilecek.
12. Kontrol Ünitesi üzerinde dahili hoparlör Türkçe sesli uyarı ve kullanıcı kolaylığı açısından tek renkli ve çift renkli LED'li ışıklı uyarılar bulunacaktır.

- 13.Okuyucunun uluslar arası geçerli CE (European Conformity), FCC (Federal Communications Commissions), üreticinin ve ithalatçının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalan olacaktır.
- 14.Kontrol ünitesi yukarıdaki maddelere ek olarak aşağıdaki özellikleri de taşıyacaktır;
- a. Icd beyaz ekran
 - b. Elektrik kesintileri için opsiyonel UPS eklenebilecektir,
 - c. Ağırlığı maksimum 800 gram olacaktır,
 - d. Cihaz 3A/12VDC adaptör ile harici başka bir üniteye gereksinim duymadan kendi üzerinden elektrik alarak rahatça çalışabilecektir,
- 15.Kontrol Ünitesinin çalışması için ortam sıcaklığı 0°-45° derece arasında iken, çalışma ortamı nemi %20-%80 değerleri arasında olacaktır,
- 16.Kart okuyucular gerektiğinde sayıları çoğaltılabilir ve kendi aralarında iletişim kurabilir yapıda olacaktır, .
- 17.Kontrol ünitesi gerektiğinde kapı kontrolü için manyetik kilitleri açabilir nitelikte kendi üzerinden röle çıkışı verebilecektir.
- 18.Terminal, kolay kullanımı ve Türkçe İngilizce dil seçeneklerini destekleyecektir.

GENEL ŞARTLAR

- . Ürünler, sabotaj hariç her türlü arızaya karşı ve iki yıl süre ile de tüm üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır ve on yıl yedek parça temin garantisi vermelidir.
- . Kart okuyucularının enerji hattının alt yapısının firma tarafından hazırlanması. Gerek görülen yerlere buton takılma işlemi firma tarafından yapılacaktır.

Fatih ÇETİNKAYA
Elektrik Teknikeri

Hakan SEYFİ
Ünite Sorumlusu