

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI: B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
25/11/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	SABİT MORG ÜNİTESİ PAKET TİP İÇ-DIŞ ÜNİTE TEMİNİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek		
	** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi için :Ahmet YILDIZ		
	<u>Tel:0352 207 66 66-20085</u>		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 09/12/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

GEVHER NESİBE HASTANESİ
SABİT MORG ÜNİTESİ PAKET TİP İÇ-DIŞ ÜNİTESİ TEMİNİ İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL İSTEKLER

Gevher Nesibe Hastanesi Bodrum Katta bulunan Sabit Morg Ünitesinin Soğutucu Kompresörü ve Kondenser Ünitesi arızalıdır. Morg ünitesinin Evaporatör ünitesi de uzun süre kullanım ve çürüme nedeniyle yenilenmesi gerekmektedir. Aşağıda teknik özellikleri verilen ürünlere göre Morg iç-dış ünitesi paket halinde imal edilecek ve montaj için gereken tüm malzemeler istekli tarafından temin edilecek ve idareye teslim edilecektir (Montaj için gereken malzemelerin tespiti için istekliler yerinde keşif yapacaklardır).

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA REJİMİ	(-5)/(+10)
ELEKTRİK BESLEMESİ	380 V AC
KOMPRESÖR GÜCÜ	2HP
R 404 A	KOMPRESÖR SOĞUTUCU AKIŞKAN
HERMETİK KOMPRESÖR	KOMPRESÖR TİPİ
UYGULAMA	SOĞUK MUHAFAZA
KASITLEME	KAPALI KABİN POZİTİF SOĞUTMA GRUBU
SOĞUTUCU-SC1- KAPASİTESİ	5000-6000 WAT
2580 WAT	SOĞUTUCU -SC2-KAPASİTESİ
10-40 m3	SOĞUK ODA KAPASİTE m3
KONDANSER	KONDANSER 20 NR(DIŞ ÜNİTE)
AXİEL FAN	400 LÜK AKSİYEL
DEPO	GAZ DEPOSU
BASINÇ MÜŞÜR	ALÇAK YÜKSEK BASINÇ MÜŞÜRÜ
FAN MÜŞÜR	FAN KONTROL MÜŞÜRÜ
EVAPARATÖR	EVAPARATÖR (LAMEL ARALIĞI 8MM)
AXİEL FAN	350 LİK AXİEL FAN
VALF	EXPANSION VALF(DIŞ DENGE)
REZİSTANSLAR	DEFROST REZİSTANSLAR

NOT:

*Yüklenici tarafından imalatı yapılacak olan malzemeler değerlendirilirken bu malzemelerin montajları için gerekli tüm montaj malzemeleri ile birlikte düşünülecektir.

*İdare gerekli gördüğü takdirde yükleniciden malzemenin teknik şartnameye uygun olup olmadığının tespiti için her türlü deney ve testin yapılmasını isteyebilir. Bu deney ve testler için yüklenici herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Test sonuçları idarece kabul edilmeyen malzemeler imalatla kullanılmayacaktır.

*Yüklenici işin tüm aşamalarında idare ile iletişim halinde olacak ve yapılan imalatın onayı alınmadan bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir.

*Yüklenici imalatla kullanacağı malzemelerin tamamı için projeye ve teknik şartnameye uygun en az 3 (üç) numuneyi idareye sunacak, sunulan numunelerden idarece seçimi yapılan malzemeler kullanılacaktır. Seçim yapılamaz ise yüklenici yeni numuneleri seçim için idareye sunacaktır. **Kontrollüğün uygun görmediği malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.**

*Teknik şartnamede bulunmayan malzemelerin nitelikleri ve imalat tanımları için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyat Kitabı ve İlgili Yönetmelikler geçerlidir.

İsmail ÇEVİK
Makine Teknikeri

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi