

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
28.11.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım **DEMİRTAŞ**
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	RADYATÖRLER (ISITICI)	1 ADET	
2	OTOMATİK KAPI ISITICILI HAVA PERDESİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK. NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ ÜHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **09/12/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

ÇAMAŞIRHANE HAVA PERDESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ (215 CM 18 KW ISITICILI)

- 1.Cihazın takılabilir kapı yüksekliği maximum 250 cm, hava çıkış hızı minimum 6 m/s olacaktır.
- 2.Hava Perdesinin plastik aksamı, ısıya dayanıklı özel maddelerden imal edilmiş (polikarbon), motor mili tek olancihazlarda (sağdan veya soldan motorlu veya ortadan motorlu) her bir ısıtıcı elemanı kontrol eden üst limittermikleri ve cihaz kapandığında otomatik olarak çalışma ve soğumasını sağlayan bir adet soğutmatermostatı bulunmalıdır. Cihaz motoru termik korumalı olmalıdır.
- 3.İsıtıcı elemanlar uzun ömürlü tüp rezistanslar olacak ve cihazın emiş kanalında bulunacaktır.
- 4.Hava perdelerinde, sessiz ve yüksek verimle çalışan, çapraz esintili ısıya dayanıklı Özel imal plastik veya alüminyum fan pervanesi kullanılacaktır. Fan ve cihazlarda balans, titreşim testleri ayrı ayrı yapılmış olup sistem bütününde herhangi bir ses ve titreşim olmayacaktır
- 5.Cihazda 2,5 m kablo kumanda standart olacaktır. Kablo kumanda üzerinde, açma-kapama ve fan hız devirleri olacaktır.
- 6.Cihaz üzerinde, her bir ısıtıcı elemanı ayrı ayrı kontrol eden açma-kapama anahtarı bulunacaktır. Gerektiğinde tamamı veya birkaçı aynı anda devreye alınıp veya devreden çıkartılacaktır. İstenildiğinde cihaz ısıtıcısız olarak da çalıştırılabilecektir.
- 7.Montaj ayakları seti, cihaz ile standart olarak koli içerisinde bulunacaktır. (Cihaza ve duvar-tavana takılanmontaj elemanları)
- 8.Enerji besleme kutusu cihazın üzerinde standart olacaktır. Tüm enerji kablo uçları klipsli olacaktır. Enerjikutusundan sadece faz-fazlar, topraklama ve nötr uçları çıkacaktır. Beraberinde bağlantı klemensi ve enerji kutu kapağı bulunacaktır.
- 9.Cihaz, gerektiğinde modüler montaja uygun paralel bağlantı yapılabilecek ve diğer modeller ile tek kumanda merkezinden kontrol edilebilecektir. Uygun paralel kablo bağlantısı ile çalıştırılacak şekilde çıkışları cihaz üzerinde standart olarak sunulacaktır.
- 10.Cihaz, talep edilmesi durumunda, kullanılacak mahal ve yerin şartlarına göre, opsiyon el olarak elektronikkart değişimine uygun yapıda olmalı. Takılacak elektronik kartın re start özelliği olmalıdır. Ayrıca cihazınçalışma şartları ve Özellikleri komutlar ile programlanabilmelidir. Elektronik kartın programlanmasında; elektrik tüketimi, ısısal güç, hava hızı kontrolü, otomatik kapı şartlarında çalışma, oda termostatu ayarı gibiÖzellikler olmalı ve opsiyon el olarak cihaz üzerinde takılı çalışmaya hazır olacak şekilde temin edilmelidir.
- 11.Talebi halinde hava Perdesi, gerektiğinde otomatik veya manuel kapılar ile koordineli çalışmaya hazırbağlantı çıkışları cihaz üzerinde bulunacak ve kapı switch'i ile bağlantı yapılabilecektir.
- 12.Hava Perdesinin gövdesi Elektrostatik boyalı sac, P.C. (polikarbon plastik) panjurlu olacaktır.
- 13.Cihaz ISO 9002 veya Türk Standartlarına uygunluk belgesi olacaktır.
- 14.Hava Perdesinin imalat ve işçilik hatalarına karşı " Sanayi Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin KorunmasıMüdürlüğüne onaylı" 2 yıl garanti süresi ve Garanti Belgesi bulunacaktır.
- 15.Cihaz nakliye, montaj, kablolama ve işçilik dâhil çalışır durumda teslim edilecektir.

Isıtıcı Kapasitesi (Minimum): 18 kW

Hava Debisi (Minimum): 3800 m3/h

Ses Seviyesi (1 mt.de) (Maksimum) : 62 db(A)

İsmail ÇEVİK

Makine Teknikeri

Ahmet YILDIZ

Makine Mühendisi

ELEKTRİKLİ YAĞLI RADYATÖR TEKNİKŞARTNAMESİ

ÇALIŞMA VOLTAJI = 220 VOLT

ISITMA GÜCÜ = 2000 WATT

ISITMA KADEMESİ = 3ADET

KONTROL TİPİ = MEKANİK

DİLİM SAYISI= 9 ADET

RENK = SİYAH

BEKİR AKSOY

ELEKTRİK TEKNİKERİ

DİLEK VOLKAN

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.