

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
02.12.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GENEL SARF DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	SÜRGÜLÜ VANA 125MM (PİK DÖKÜM FLANŞLI)	1 ADET	
2	SÜRGÜLÜ VANA 40MM PN 10-16 (PİK DÖKÜM FLANŞLI)	1 ADET	
3	TERMOSTATİK VANA DUYARGASI TERMOSTATİ TİP 2241	1 ADET	
4	WILO TOP-S 80/10 POMPA ÇARKI	2 ADET	
	Bilgi İçin : Ahmet YILDIZ		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22085		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA.		
	ÜRÜNLER NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYEECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 12/12/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya satinalmal@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

13.11.2024

TEKNİK ŞARTNAME

SÜRGÜLÜ VANA (PİK DÖKÜM FLANŞLI) Ø 125 MM. (1 ADET)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik EPDM. Veya NBR sızdırmaz contalı, PN 10-16 basınç sınıfındaki vananın temini. Temini gerçekleşen vana mevcut arızalı vana yerine montajı yapılacağından, montaj civata delikleri ve montaj mesafesi mevcut vana ile uyumlu olacaktır.

SÜRGÜLÜ VANA (PİK DÖKÜM, FLANŞLI) Ø 40 MM. PN 10-16 (1 ADET)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 10-16 basınç sınıfında ki vananın temini. Temini gerçekleşen vana mevcut arızalı vana yerine montajı yapılacağından, montaj civata delikleri ve montaj mesafesi mevcut vana ile uyumlu olacaktır.

TERMOSTATİK VANA DUYARGASI TERMOSTATI TİP 2241 (1 ADET)

Kullanım Alanı: Isıtma sistemleri içindir. Sıcaklık yükseldiğinde vana kapatır.

Gövde Malzemeleri: EN-JL1040 - Pik Döküm - PN16 EN-JS1049 - Sfero Döküm - PN25

1.0619 - Çelik Döküm - PN40 1.4408 - Paslanmaz Çelik Döküm - PN40 (Sorunuz)

Termostat: Tip 2231 veya 2241

Termostat Ayar Sahaları :

Bağlantı Borusu (Kapiler) : 3m

WİLO TOP-S 80/10 POMPA ÇARKI (2 ADET)


Wilo marka Top-S 80/10 pompa için PP-LGF50 çark temin edilecektir.

NOT

1) İstekliler sunacakları malzeme için teknik şartnameye uygun en az 3 (uç) numuneyi idareye sunacak, sunulan numunelerden idarece seçimi yapılan malzemeler kullanılacaktır. Seçim yapılmaz ise yüklenici yeni numuneleri secim için idareye sunacaktır.

2) Teknik şartnamede bulunmayan malzemelerin nitelikleri ve imalat tanımları için Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri ve İlgili Yönetmelikler geçerlidir


İsmail ÇEVİK
Makine Teknikeri


Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi