

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
20/12/2024

SAYI: B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	(KART OKUYUCU (PERSONEL TAKİP CİHAZI)	3 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi için :		
	<u>Tel:0352 207 66 66-20085</u>		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FIRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FIRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 10/01/2025 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin ihtiyacı için satın alınacak malzeme teknik özelliklerini konu alır.

1. Kontrol ünitesi endüstri standardı kart ve şifreli olarak kullanır yapıda olacaktır. LINUX işletim sistemi ile programlanmış olmalıdır.
2. Access (Geçiş Kontrol) Yetkilendirme Özelliği sayesinde istendiğinde; 50 Zaman Aralığı; 5 access kontrol grubu; 10 kapı-açma kombinasyonu, tek yol alarm çıkışı, demontaj alarmı özellikleri kullanılabilir olacaktır.
3. Kontrol ünitesi uyarı sesleri vermelidir. Bu sesler yapılan işlemin sonucu hakkında kullanıcıyı uyarır yapıda olmalı, istek halinde sesli uyarı sistemi iptal edilebilmelidir.
4. Kontrol ünitesi; RS-232, RS-485 seri bağlantı yolları veya TCP/IP protokolü ile Ethernet üzerinden bilgisayara bağlanabilir olacaktır.
5. Kontrol ünitesine sabit bir IP 'numarası atanabilecektir.
6. Cihaz standart olarak en az 30.000 kart kaydı tutabilir olacaktır. Hem Kart hem de şifre ile geçiş yapılabilmesi. 5-10 cm arasında okuma yapabilmelidir
7. Kontrol ünitesi üzerinden şifre veya kart ile gizli menülere girilip sisteme kart kaydı, IP girilebilir olacaktır. Güvenlik amacıyla sistem yöneticisi (admin) tanımlanabilir ve değişebilen şifreler isteğe bağlı olarak kullanılacaktır.
8. Kontrol ünitesi devre dışı bırakıldığında yapılan hareketleri gerektiğinde en az 8 yıl elektriksiz ortamda kendi iç belleğinde barındırabilecektir.
9. Kontrol ünitesi en az son 50.000 adet giriş çıkış hareketini (log) hafızasında tutabilecektir.
10. Kontrol Ünitesi Kart veya Şifre ile geçişe izin verebilmeli. Gerektiğinde bu 2 li geçiş kombinasyonu kullanılarak geçiş sınırlandırılmalıdır.
11. Terminal yönetim programı aracılığıyla kontrol ünitesine en az 8 karakter mesaj (Kimlik – Ad veya Soyad) gönderilebilecektir.
12. Kontrol Ünitesi üzerinde dahili hoparlör Türkçe sesli uyarı ve kullanıcı kolaylığı açısından tek renkli ve çift renkli LED'li ışıklı uyarılar bulunacaktır.

13. Okuyucunun uluslar arası geçerli CE (European Conformity), FCC (Federal Communications Commissions), üreticinin ve ithalatçının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalan olacaktır.
14. Kontrol ünitesi yukarıdaki maddelere ek olarak aşağıdaki özellikleri de taşıyacaktır;
- a. Lcd beyaz ekran
 - b. Elektrik kesintileri için opsiyonel UPS eklenebilecektir,
 - c. Ağırlığı maksimum 800 gram olacaktır,
 - d. Cihaz 3A/12VDC adaptör ile harici başka bir üniteye gereksinim duymadan kendi üzerinden elektrik alarak rahatça çalışabilecektir,
15. Kontrol Ünitesinin çalışması için ortam sıcaklığı 0°-45° derece arasında iken, çalışma ortamı nemi %20-%80 değerleri arasında olacaktır,
16. Kart okuyucular gerektiğinde sayıları çoğaltılabilir ve kendi aralarında iletişim kurabilir yapıda olacaktır, .
17. Kontrol ünitesi gerektiğinde kapı kontrolü için manyetik kilitleme açabilir nitelikte kendi üzerinden röle çıkışı verebilecektir.
18. Terminal, kolay kullanımı ve Türkçe İngilizce dil seçeneklerini destekleyecektir.

GENEL ŞARTLAR

- . Ürünler, sabotaj hariç her türlü arızaya karşı ve iki yıl süre ile de tüm üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır ve on yıl yedek parça temin garantisi vermelidir.
- . Kart okuyucularının montaj işlemi ve sisteme entegre edilmesi, enerji hattının alt yapısının firma tarafından hazırlanması. Gerek görülen yerlere buton takılma işlemi firma tarafından yapılacaktır.

Fatih ÇETİNKAYA
KGS Personeli

Hakan SEYFİ
Ünite Sorumlusu